


LEGENDA:

- LINE KABLOWE nN
- RURA OSŁONOWA DLA KABLI  
RO – RURA OSŁONOWA KARBOWANA  
ODPORNOŚCI NA ŚCISKANIE MIN. L250
- SZAFA OŚWIETLENIOWA  
Aluminiowy słup oświetleniowy z fundamentem prefabrykowanym o parametrach:  
– słup okrągły o grubości ścianki 4,3mm i wysokości 8m;  
– głowica z 2 ruchomymi ramionami;  
– 2x naswietlacz LED 200W/27113lm/5700K IP65, IK08;
- INSTALACJA ŚLABOPRĄDOWA – KABLE SYGNAŁOWE DO KAMER CCTV I GŁOŚNIKÓW  
w rurze ochronnej Ø75
- KAMERA ZEWNĘTRZNA TYPU BULLET 2,8–12mm 4MP IR
- ISTNIEJĄCY GŁOŚNIK

		Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus ul. Mikołowska 4a lok. 136 41-400 Mysłowice		T: +48 504 639 835 E: kpe@kpe.com.pl
Nazwa	Przebudowa boiska treningowego na terenie KS Burza Borowa Wleś			Nr rys. SE-101
Adres	43-190 Mikołów, ul. Piaskowa 57			Skala 1:500
Tytuł	Plan instalacji elektrycznych zewnętrznych			Data 10/2023
spec.				