

Piła, 26 sierpnia 2022 r.

WZP.272.56.2022.I

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WZP.272.56.2022.I**

dotyczy postępowania p.n.: „**Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego**”

Zamawiający informuje, że od jednego z Wykonawców wpłynęły pytania następującej treści:

w związku z prowadzonym postępowaniem na "Modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego" zwracam się z prośbą o:

Pytanie nr 1:

Udostępnienie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej na wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi.

Pytanie nr 2:

Uszczegółowienie wymiany stopni kamiennych granitowych przy budynku dworca PKP (wymiary oraz ilość stopni)

Odpowiedź:

Zamawiający

Istniejące stopnie wymienić na stopnie z kamienia granitowego. Wejście główne – 3 stopnie (dł. 2m ÷ 3m). Wejście boczne – 2 stopnie (dł. ok. 2m.).

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie trawników dywanowych z rolki czy z siewu?

Odpowiedź:

Wykonanie trawników dywanowych z siewu, zgodnie z SST nr D-09.01.01. – Zieleń drogowa.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wykonania robót dodatkowych w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną?

Odpowiedź:

Załącznik nr 4 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy” zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian do umowy.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający przewiduje regulację studni kanalizacji sanitarnej za pomocą teleskopu czy podczas układania nawierzchni w postaci włazów typu pływającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje regulacji studni kanalizacji sanitarnej w postaci włazów typu pływającego. Regulację studni należy wykonać zgodnie z SST D-03.02.01a – Regulacja pionowa studzienek.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SWZ.

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

I. Pkt 13.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

„13.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pila na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 31 sierpnia 2022 r. o godz. 10⁰⁰.”

II. Pkt 13.7. ppkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1) otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 31 sierpnia 2022 r. o godz. 10¹⁵,”

III. Pkt 14.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

„14.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 29 września 2022 r.”.