
A
B
KANAŁ NA CAŁEJ ŚCIANIE PONIŻEJ TABLICY INTERAKTYWNEJ
GNIAZDA NA ŚCIANIE H=2m
GNIAZDA NA SUFICIE
0.3 LABOR. WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW Z'WICA
0.4 46.0m PRACOWNIA ELEKTROTECHN. I ELEKTRONIKI Z'WICA
0.5 LABORATORIUM MASZYN I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z'WICA
0.2 LABOR. TECHNIK WYTWARZANIA Z'WICA
0.6 LABORATORIUM ROBOTYKI I STEROWNIKÓW PLC Z'WICA
0.7 PRACOWNIA MECHATRONIKI I AUTOMATYKI Z'WICA
STOLIK KOM. 140X60
STANOWISKO POMIAROWE 140x80
STÓŁ ELEKTROTECHNICZNY UNIWERSALNY Z ROZDZIELNICĄ ELEKTRYCZNĄ 1800X84CM
STÓŁ ELEKTROTECHNICZNY UNIWERSALNY Z ROZDZIELNICĄ ELEKTRYCZNĄ 1800X64CM
STÓŁ ELEKTROTECHNICZNY UNIWERSALNY Z ROZDZIELNICĄ ELEKTRYCZNĄ 1800X84CM
TOKARKA UNIWERSALNA TC 6116 230x1/0
WIERTARKO - FREZARKA MB 4 P 122x33
FREZARKA CNC 210x200
FREZARKA CNC 210x150
ROBOT SCARA 254x154
SZAFA 140X60
SZAFA 140x80
Roleta R1
Roleta R2
Roleta R3
Roleta R4
Roleta R5
Roleta R6
Roleta R7
Roleta R8
Roleta R9
Roleta R10
Fundament F1 wg rys. konstr.
Fundament F2 wg rys. konstr.
Fundament F3 wg rys. konstr.
Fundament F4 wg rys. konstr.
Fundament F5 wg rys. konstr.
Fundament F6 wg rys. konstr.
Fundament F7 wg rys. konstr.
ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA GŁÓWNA NG Z ROZDZIELNIĄ RG ZASILIĆ PROJEKTOWANĄ ROZDZIELNICĘ RL PRZEDSTAWIĆ KABLEM 5x1x120mm2
Pas ppoż 200 cm
Pas ppoż 200 bm
Nadproże N1 wg PW Konstrukcje
Nadproże N2 wg PW Konstrukcje
Zamontować baterię prysznicową i brodzik dla niepełnosprawnych
WYDZIELENIE ELEKTRYCZNE POMIESZCZENIA
KLATKA SCHODOWA
GRANITOWCES
GOPORNOŚĆ OGNIOWA EI60
REI120
EI30
EI60
LISTWA ELEKTROINSTALACYJNA PVC – GRAFITOWA
ZEJŚCIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W LISTWIE ELEKTROINSTALACYJNEJ PVC – GRAFITOWEJ
ZEJŚCIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W ŚCIANIE W RURKACH PVC
KANALIZACJA PODPOSADZKOWA, 2–PRZEDZIAŁOWA
PUSZKA PODŁOGOWA STALOWA Z POKRYWĄ Z GNIAZDEM 400V/16A, 2 GNIAZDAMI 230V/16A ORAZ MIEJSCEM NA 2 GNIAZDA RJ45
WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
GNIAZDO WTYCZKOWE 400V 3f 63A
GNIAZDO WTYCZKOWE 400V 3f 16A
GNIAZDO WTYCZKOWE 230V
GNIAZDO WTYCZKOWE 230V 2 SZTUKI
GNIAZDO WTYCZKOWE 230V DO ZASILACZY LABORATORYJNYCH 230V/48V/24V/12V
UWAGA: NALEŻY WYKONAĆ ZASILANIE DODATKOWEGO SIŁOWNIKA NA WENTYLACJI (24V) NA PIĘTRZE
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Pyrzyckiej 4, 50-350 WROCŁAW,
tel. 505-587-254, pracownia@la-projekt.pl,
www.la-projekt.pl
Projekt Techniczny
ELEKTRYCZNA
Imię i nazwisko
nr uprawnień
Data
podpis
mgr inż. Wojciech Wieczorek
450/01/DLW
09.09.2024 r.
mgr inż. Witold Krysz
462/89/DLW
09.09.2024 r.
Przebudowa pomieszczeń budynku Biblioteki Uczelnianej na Laboratorium Instytutu Politechnicznego ul. Opalińskich 1, 64-100 Leszno dz.nr 41/25, 41/10, 41/22, obręb: 0002
nr proj.: P-015/24
Inwestor: Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie, ul. Adama Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
skala: 1:50
Tytuł rysunku: Rzut parteru – INSTALACJE ELEKTRYCZNE
nr rys.: IE-03