

Poznań, dnia 19.05.2023 r.

Nr: ZP.240.39.2023

Lob. 5235

ODPOWIEDZI NA PYTANIA , WYJAŚNIENIA SWZ

Dotyczy postępowania pn: **Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy na terenie Oddziału Rataje Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, os. Piastowskie 106A, Poznań, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.**

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami), udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców złożone w ww. postępowaniu.

Pytanie 1

Czy Zamawiający zaakceptuje system sztucznej trawy, jako wariant równoważny o następujących parametrach: 1. wysokość włókna min 45 max 50 mm 2. rodzaj i przekrój włókna: monofil z symetrycznie wtopionym rdzeniem mix z włóknem firylowanym 3. rodzaj trawy: trawa tuftowana włókno 100 % polietylen, min. dwa kolory włókien w jednym pęczku 4. ilość pęczków min. 10.000/m² 5. ilość włókien min 140.000/m² 6. dtex min 17.700 7. grubość włókna monofilowego min. 320 mikronów i grubość włókna fibrylowanego min. 110 mikronów 8. waga włókna min. 1700 g/m² 9. waga całkowita min. 2800 g/m² 10. wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 124N/100mm 11. wrywanie pęczka po starzeniu min 50 N 12. przepuszczalność wody przez kompletny system min. 1450 mm/h 13. podkład: lateksowy lub poliuretanowy 14. wypełnienie: piasek kwarcowy i granulata EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym 15. trawa musi być zamontowana na macie prefabrykowanej o grubości min. 20 mm Prosimy o zaakceptowanie zaproponowanego systemu nawierzchni ze sztucznej trawy o wysokości włókna min. 45mm na macie shockpad min. 20mm z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyklingu, jako system równoważny do wymaganego.

Pytanie 2

Wprowadzenie wymogu złożenia wraz z ofertą lub przed podpisaniem umowy dokumentów przedmiotowych potwierdzających jakość oferowanych rozwiązań jest gwarantem należytego wykonania zamówienia. Daje to Zamawiającemu pewność, że oferta została przygotowana

należycie uwzględniając materiały, które są zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że przed podpisaniem umowy przez wykonawcę Zamawiający będzie wymagał podstawowych dokumentów dotyczących sztucznej trawy w celu weryfikacji oferowanych przez wykonawców rozwiązań: - Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa + mata+ wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Lobosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro – edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych. - Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (nawierzchni i maty z wypełnieniem EPDM z recyklingu), potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02. - Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PROVIDER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP). - Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię; - Atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni, maty i EPDM z recyklingu. - Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni ze sztucznej trawy.

Odpowiedź na pytanie 1


Zamawiający dopuszcza zaproponowany system nawierzchni pod warunkiem spełniania pozostałych kryteriów wskazanych w PFU i SWZ.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące wymaganych przedmiotowych środków dowodowych, zamieszczone w PFU i SWZ oraz w odpowiedziach udzielonych na pytania w postępowaniu nr ZP.240.36.2023 stanowiących załącznik do SWZ w niniejszym postępowaniu.


DIREKTOR
Łukasz Miadziotko

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Różowicz, ZP
tel. 61 835 79 06


I Z-CIA DIREKTORA
Piotr Marszałek

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | sekretariat@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl