



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NIP: 956-19-49-580, REGON: 000316068, BDO: 000014564

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

skrytka pocztowa 7, www.wszcz.torun.pl

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 28-05-2024 r.

W.Sz.Z: TZ-280-64/24

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na wymianę (remont) urządzeń dźwigowych w Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorosłych przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 - ETAP I - Nr W.Sz.Z: TZ-280-64/24.

W związku z otrzymanym zapytaniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

1. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza urządzenia innych producentów niż firmy Schindler. Opis techniczny jasno wskazuje na tego producenta m.in. poprzez użyte w opisie nazwy własne rozwiązań technicznych.

Odpowiedź: Użyte dla opisu przedmiotu zamówienia materiały (produkty) stanowią wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale V pkt 4 – 4.2 SWZ, Zamawiający dopuszcza rozwiązania opisane w dokumentacji projektowej lub „równoważne“ zgodnie z ustawą Pzp z 11.09.2019 r. Przez równoważność rozumie się zachowanie standardów jakościowych nie gorszych niż opisano w dokumentacji.

Z uwagi na specyfikę robót na funkcjonującym już obiekcie szpitala, oferowane do wymiany dźwigi muszą być - wg wskazań dokumentacji projektowej - dostosowane do istniejących szybów windowych, które nie będą przebudowywane, a także posiadać wskazane w rozdziale V pkt 11.6 SWZ deklaracje zgodności i certyfikaty badania typu UE.

Z poważaniem

W trybie art 52 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
z up. Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Zespołonego w Toruniu

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

Anna Wutrych-Krajewska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie