

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pn.: Budowa boiska sportowego w miejscowości Gębice (IGROŚ.271.1.2.2022)

Działając zgodnie z art. 284 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), o wskazanej niżej treści:

Pytanie 1

Większość podanych parametrów nawierzchni poliuretanowej nie jest zgodna z obowiązującą normą PN EN 14877:2014. Podane parametry pochodzą ze starej nieobowiązującej rekomendacji ITB i odnoszą się wyłącznie do systemu CONIPUR SP jednego producenta CONICA który na dzień dzisiejszy również nie posługuje się takimi parametrami ani dokumentami. W związku z powyższym sugerujemy zmianę zapisów i akceptację nawierzchni zgodnych z normą PN EN 14877:2014 oraz normą DIN 18035-6:2021-08 oraz zgodnych z wytycznymi WORLD ATHELTICS. Prosimy o akceptację proponowanego przez nas systemu nawierzchni o poniższych parametrach:

- grubość nawierzchni ≥ 13 mm
- wytrzymałość na rozciąganie: $\geq 0,74$ MPa
- wydłużenie względne przy rozciąganiu: ≥ 91 %
- współczynnik tarcia: ≥ 56
- odkształcenie pionowe w temp. 23°C : $\geq 2,1$ mm
- redukcja siły w temp. 23°C - 37 %

Nawierzchnia posiada następującą dokumentację, która potwierdza jej wysoką jakość:

- Attest PZH
- Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014
- Badania potwierdzające zgodność z normą DIN 18035-6:2021-08
- Badania WWA z określeniem kategorii
- Badania WA (dawniej IAAF)
- Badanie na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU
- Certyfikat WA (dawniej IAAF)
- Karta Techniczna potwierdzona przez producenta

- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona przez producenta systemu na podstawie Krajowej Oceny Technicznej (KOT)- Biorąc pod uwagę dobro Zamawiającego zwracamy uwagę na wartość tego wymogu

Odpowiedź 1

Wykonana nawierzchnia PU powinna posiadać wymagane przepisami prawa odpowiednie badania, aprobaty i atesty. Co za tym idzie powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami.

Wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowość wykonania powinny być przedstawione Zamawiającemu w dniu odbioru.

Podpisano:

Wójt Gminy Czarnków
/-/ Bolesław Chwarścianek