

Sicienko, 29.10.2024 r.

Zamawiający:

GMINA SICIENKO
ul. Mrrotecka 9
86-014 Sicienko

Odpowiedzi na zapytania wykonawcy dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody na terenie działki 11/4 w miejscowości Teresin”

Nr postępowania: 271.53.2024

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie: „Proszę o informację dotyczącą dopuszczalnej głośności sprzężarek.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszczalna głośność sprzężarek, które mają być wbudowane w stacji uzdatniania wody powinna nie przekraczać wartości 72 dB.

.....

Kierownik Zamawiającego