

Numer postępowania IZ.272.7.2021

Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą mobilnego agregatu prądowórczego na potrzeby służb zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Wałczu.

| L.p. | Rodzaj | Opis i minimalne parametry | | Kod CPV | Ilość sztuk/ zestawów |
|------|-----------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. | AGREGAT MOBILNY | <ul style="list-style-type: none"> - Typ prądnicy. - Moc ciągła - Moc awaryjna - Trzy fazy - Częstotliwość (min.) - Napięcie zasilania (min.) - Producent prądnicy - Stabilizacja napięcia - Poziom stabilizacji - Stopień ochrony - Liczba gniazd 1 -fazowych (min.) - Liczba gniazd 3- fazowych (min) - Automatem system zabezpieczający agregat - Wyłącznik główny i awaryjny - Pomiar obciążenia na każdej fazie - Rozruch elektryczny - Funkcja zapłonu samoczynnego - Producent silnika - Moc silnika - Typ silnika - Emisja spalin - Pojemność zbiornika paliwa (min.) - Wyciszenie z odl. 7m - Gwarancja (min.) - Czas pracy na zbiorniku: - Instrukcja w języku polskim - Karta katalogowa produktu - Deklaracja zgodności agregatu w języku polskim - Przyczepa z homologacją pozwalającą na przemieszczanie się z agregatem prądowórczym po polskich drogach - Producent przyczepy - Płyn eksploatacyjne w ilości niezbędnej do startu | <ul style="list-style-type: none"> - Synchroniczna/bezszczotkowa - Min. 60kVA/48kW - Min. 66kVA/53kW - Tak - 50 Hz - 400V - Nie określa się - Pełna stabilizacja napięcia - +/- 2% - IP 44 - 2 - 1 - Tak - Tak - Tak - Tak - Nie określa się - Min. 53kW - Wysokoprężny, 4-suwowy napędzany olejem napędowym - Emisja spalin zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normie Stage IIIA - 120 l. - Max . 78 dB - Min. 24 miesiące - Min. 10 h - Tak - Tak - Tak - DMC min. 1500 kg/ zaczep kulowy/ pasy wzmocnień do mocowania agregatu/Podwozie jezdne jednoosiowe, zabezpieczone antykorozyjnie z mechanizmem umożliwiającym stabilizację w czasie pracy agregatu po odłączeniu od pojazdu ciągnące - Nie określa się - Tak | 31120000-7 34223310-2 | 1 |

Numer postępowania IZ.272.7.2021

Załącznik nr 1

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> – Trzy przedłużacze siłowe bębnowe o długości 30 m z gniazdami: 125A/400; 63A/400v; 32A/400v+16A/230V – Rok produkcji agregatu; – Rok produkcji przyczepy; – Agregat fabrycznie nowy – Przyczepa fabrycznie nowa | <ul style="list-style-type: none"> – TAK – Nie później niż 2019; – Nie później niż 2019; – Tak – TAK | | |
|--|--|---|--|--|

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych tj. produktów, urządzeń, materiałów, rozwiązań technologicznych lub procesów ich wytworzenia je charakteryzujące, które mają te same cechy funkcjonalne oraz jakościowe co wskazane w opisie przedmiotu zamówienia konkretne z nazwy, pochodzenia lub charakteru procesu produkcji materiały, urządzenia, produkty lub rozwiązania technologiczne. Jakość zastosowanych rozwiązań równoważnych nie może być gorsza od jakości określonych w specyfikacji produktu lub rozwiązania technologicznego.

Za ofertę równoważną uważa się taką ofertę, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem lub wykonanych w innym od podanego procesie technologicznym. Nie jest to oferta identyczna ze wskazanym przedmiotem zamówienia.

Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia lub procesy technologiczne, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia, postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego.