



Obciążenie	Nazwa obwodu	Nr rys.	Nr obw.
12kW	Zasil. z TR1	ETR-01	01
5kW	Pi – 15,5kW	-	1
	Zmywarka	-	2
	Rezerwa	-	3
3kW	Ekspres	-	4
1,5kW	mw	-	5
2,2kW	Czajnik	-	6
1,5kW	Menu	-	7
0,6kW	Witryna chłodnicza	-	8
0,6kW	Automat do napojów	-	9
16A	Gn. 1-faz.	-	10
	Rezerwa	-	11
0,3kW	Kasa	-	12
1,5kW	Oświetlenie pom. prod.	-	13
	Oświetlenie sali kosum-	-	14
	Rezerwa	-	15
0,3kW	Klimakonwektory	-	16
	Rezerwa	-	

Ochrona od porażen

Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

EL-MAT										80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68										tel.0..58 3408113												
Projektował			inż. M. Pachocki							01.08			4505/Gd/90			Rozdzielnica restauracji TR2. Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatów.																
Opracował			mgr inż. E. Matys-Szolowska							01.08																						
Sprawdził			inż. D. Jasiniecka							01.08			3509/Gd/88																			
Format A3			Podz. -			Obiekt:							Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Włta Stwosza (dz. nr 239/6)										Nr rys.			ETR-03						