


Obciążenie							
Nazwa obwodu	Zasilanie	Gn. 1-faz. komputerowe	Gn. 1-faz. komputerowe	Gn. 1-faz. komputerowe	Gn. 1-faz. komputerowe	Rezerwa	Rezerwa
Nr rys.	-	-	-	-	-	-	-
Nr obw.	01	1	2	3	4	5	6

Obwody niewykorzystane stanowią rezerwę.



Sxxxx	Rxxx	Moc	Kabel
S1167	R13-6	4kW	XLPE 5x16
S210	R22-7	4kW	XLPE 5x16
S204	R22-7	4kW	XLPE 5x16
S203	R21-15	4kW	XLPE 5x16

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

EL-MAT		80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68			tel.0..58 3408113	
Projektował	inż.M.Pachocki	01.08		4505/Gd/90	Rozdzielnica pomieszczeń laboratoryjnych Sxxxx. Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatów.	
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szotowska	01.08				
Sprawdził	inż.D. Jasiniecka	01.08		3509/Gd/88		
Format A3	Podz. 1:10	Obiekt: Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)				Nr rys. ES-27