



Do obliczeń oświetlenia przyjęto następujące oprawy

WYKAZ

Obiegany światłem: Wyświetlacz światła z wyświetlaczem

- 16 * Choc 60/80 T (V) 1x14W Dm
- 18 * Disano 8231 2x48 8231 Dmno T5
- 18 * Disano 8231 2x48 8231 Dmno T5
- 9 * Disano 825 FL 4x36 825 Comfort - lustra opale
- 101 * Disano 825 FL 4x36 825 Comfort - lustra opale
- 3 * Disano 827 4x36 827 Comfort - lustra opale
- 13 * Disano 827 4x36 827 Comfort - lustra opale
- 3 * Disano 827 FL 4x36 827 Comfort - lustra opale
- 4 * Disano 827 FL 4x36 827 Comfort - lustra opale
- 410 * Disano 864 4x44 864 Comfortlight T5 - oświetlenie
- 12 * Rosnova ENERGY 2 4x11 T5 2x36D Energy 2 bis - matt
- 12 * Rosnova ENERGY 2 4x11 T5 2x36D Energy 2 bis - matt
- 13 * Rosnova ENERGY 2000 T5 2x36D Energy 2000
- 13 * Rosnova ENERGY 2000 T5 2x36D Energy 2000

Przewody na korytarzach

320 * Korytarz 60/80 T (V) 1x14W Dm

Mozna zastosować inne typy oprawy po przedstawieniu obliczeń i zachowaniu parametrów technicznych