


Obciążenie	Nazwa obwodu	
Nr rys.	-	
Nr obw.	01	1
	2	3
	4	5
	6	7
	8	9
	10	11
	12	13
	14	15
	16	

Obwody niewykorzystane stanowią rezerwę.

Sxxxx	Rxxx	Moc	Kabel
S032	R02-5	18kW	XLPE 5x16
S046	R03-4	18kW	XLPE 5x16
S049	R03-5	18kW	XLPE 5x16



Ochrona od porażen
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

EL-MAT				80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68				tel.0..58 3408113	
Projektował	inż.M.Pachocki	01.08		4505/Gd/90	Rozdzielnica pomieszczeń laboratoryjnych Sxxxx. Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatów.				
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szolowska	01.08							
Sprawdził	inż.D. Jasiniecka	01.08		3509/Gd/88					
Format A3	Podz. 1:10	Obiekt:	Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Włwa Stwosza (dz. nr 239/6)				Nr rys.	ES-30	