



Rozdzielnica	a	b	nr rys.
R41	18	19	ER-13
R42	18	19	ER-14
R53	17	nie wyst.	ER-16

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

3	a,bK3, a,bK2 a,bK1	Przekożn. instal.	Z-R230/4S	20A 250V 230V~ 4NO	Moeller	
2	aQ2	Wyłącznik instal.	CLS6	B6A 400V	F&G Moeller	
1	aK4	Zegar cyfrowy	SA-TD/1W	10A 250V 230V~ 2P	Moeller	
Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Typ	Dane techn.	Producent	Uwagi
EL-MAT						
80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68				tel.0..58 3408113		
Projektował	inż.M.Pachocki	01.08	4505/Gd/90	Wentylacja pomieszczeń sanitarnych. Schemat zasadniczy.		
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szolowska	01.08				
Sprawdził	inż.D. Jasiniecka	01.08	3509/Gd/88			
Format A3	Podz.	Obiekt:	Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Włwa Stwosza (dz. nr 239/6)			Nr rys. E-09