

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. WODOMIERZE SPRZĘŻONE DN 65 I 80 MM

- długość zabudowy L 300mm,
- nominalny strumień objętości  $Q_3$ ; DN 65 40m<sup>3</sup>/h, DN80 63m<sup>3</sup>/h,
- zakres metrologiczny: DN 65 R 1000, DN 80 R 1600,
- liczydło wodomierza 8-bębnekowe odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,
- zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
- zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355° i blokadę obrotu powyżej 360°,
- wirnik obustronnie łożyskowany, łożyska z kamieni technicznych,
- konstrukcja wodomierzy umożliwiająca naprawę oraz regenerację,
- korpus wodomierza wykonany z mosiądzu,
- wszystkie wodomierze muszą posiadać aktualne zatwierdzenie Typy EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce,
- możliwość zamontowania modułu radiowego optycznego lub indukcyjnego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych w trakcie eksploatacji wodomierza bez konieczności zrywania plomb legalizacyjnych i stosowania dodatkowych elementów łączących,
- posiada atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do montażu na rurociągach wody pitnej,
- wodomierz musi być fabrycznie nowy z cechą legalizacyjną 2024 (nie dopuszcza się złożenia oferty na wodomierze regenerowane)

### II. WARUNKI DLA MODUŁÓW RADIOWYCH (NAKŁADEK NA WODOMIERZE DO ZDALNEGO ODCZYTU WSKAZAŃ WODOMIERZA)

- system radiowy zdalnego odczytu wodomierzy powinien pracować w paśmie o częstotliwości niewymagającej specjalnego pozwolenia,
- wymagany system dwukierunkowej komunikacji między modułem radiowym a przenośnym terminalem odczytowym na odległość min. 100m,
- wymagane jest zasilanie bateryjne pozwalające na prawidłową pracę modułu przez dwa okresy legalizacyjne wodomierza,
- moduł radiowy powinien stanowić odrębną jego część, wymagana jest możliwość montażu na wodomierzu bez konieczności demontażu wodomierza,
- wymagane jest, aby system informował o wszelkich próbach ingerencji w odczyt wodomierza, tj.: przepływ wsteczny (ze zliczeniem objętości przepływu wstecznego), ingerencja polem magnetycznym, ściągnięcie modułu radiowego. Dodatkowo komunikaty powinny informować o czasie ingerencji z uwzględnieniem daty pierwszej próby,
- system powinien informować inkasenta o ewentualnych wyciekach u odbiorców,
- wymagana automatyczna rejestracja w module stanu wodomierza na ostatni dzień miesiąca z zachowaniem wcześniejszych stanów na 12 miesięcy i dodatkowo na dzień w którym dokonywany jest odczyt,
- moduł radiowy powinien komunikować się z wodomierzem bez połączeń kablowych,
- moduł musi mieć możliwość przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza,
- moduły muszą współpracować z posiadanym przez naszą firmę oprogramowaniem odczytowym INKASOID APATOR POWOGAZ

### III. WYMAGANE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
3. posiadają ważną autoryzację producenta wyżej wymienionych wodomierzy,
4. posiadają własny punkt legalizacji wodomierzy,
5. zagwarantują po okresie 5 lat możliwość przeprowadzenia naprawy i legalizacji wtórnej zamontowanych wodomierzy oraz nakładek przez niezależne punkty serwisowe.