LEGENDA:

INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV:

- KU.1–K2.10 – Kamera IP PoE w obudowie typu bullet, 4 MPX, IP66
- KZ.1–9 – Kamera jak wyżej w obudowie zewnętrznej z grzałką zasilanie PoE+
- Kabel U/UTP 4x2x0,5 kat 6 250MHz Dca
- CCTV – Serwer rejestrujący CCTV w szafie SMS 8xHDD 8TB RACK /4U
- PC – Stacja operatorska, komputer klasy PC + karta 2xHDMI
- MON1–2 – Monitor 24' Full HD 1920x1080, HDMI

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNGO

- 2K – gniazdo końcowe okablowania strukturalnego 2xRJ45 kat 6 UTP
- AP – gniazdo końcowe dla punktu dostępowego sieci Wi-Fi 1xRJ45 kat 6 UTP
- przewód okablowania strukturalnego, kat 6A 500MHz U/FTP B2ca
- CPD – centralny punkt dystrybucyjny szafa 80x100cm/47U/

SYSTEM SYGNALIZACJI NAPADU I WŁAMANIA:

- CSWN – centrala włamaniowa 256 linii, 16 linii na płycie, Grade 3 w obudowie z zasilaczem i akumulatorem 2x26Ah wraz z najdanikiem dwutorowym TCP/IP i GSM
- czujka ruchu PIR+MW, antymasking IR, Grade 3
- MSZ – manipulator szyfrowy z wyświetlaczem LCD
- moduł sygnalizacji włamania, 8 linii, w obudowie z zasilaczem 4A/12V/230V, akumulator 18Ah
- moduł sygnalizacji włamania, 8 linii, bez zasilacza
- Sygnalizator wewętrzny optyczno–akustyczny biała soczewka,

INSTALACJA PRZYZYWOWA

- przycisk z lampką – kasownik
- przycisk sznurkowy wezwania
- Moduł/sygnalizator alarmu z WC

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71 / biuro@lemsa.pl

Obiekt	Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie		Nr projektu 22-01/24
Inwestor	Gmina Mszczonów Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów		Data 10-2024
Lokalizacja	Mszczonów, przy ul. Tarczyńskiej 31, dz. nr ew. 1177		
Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		rewizja -
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY	numer uprawnień	podpis
Projektował	mgr inż. Piotr Kapuściński	338/2001	
Sprawdzający	inż. Antoni Słaboń	435/87	
Treść rysunku	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. RZUT PIĘTRA 1.		Nr rys: E–18.1 Skala: 1:100

UWAGA: Prawa Autorskie zastrzeżone – LEM Studio Achitektoniczne sp. z o.o. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.