

Znak: IZP.270.67.2021

Otwock-Świerk, dnia 04.01.2022r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7

Odpowiedzi na pytania oraz informacja o zmianie treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Remont pomieszczeń w budynku nr 23 (LBM) na terenie NCBJ w Otwocku.**”

Odpowiedzi na pytania

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień na złożone pytania:

Pytanie 1:

Czy zamawiający przewiduje wykonanie prac projektowych wybiegających poza zakres remontu uwzględnionym w PFU, a wynikających z ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej? Jeśli tak to proszę o udostępnienie ekspertyzy przeciwporażeniowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje prac projektowych wybiegających poza zakres remontu uwzględnionym w PFU. Jednocześnie Zamawiający informuje iż udostępni ekspertyzę stanu ochrony przeciwpożarowej na etapie prac projektowych.

Pytanie 2:

W związku że remontowane pomieszczenia znajdują się na parterze budynku, czy należy przewidzieć doprowadzenie nowych instalacji sanitarnych na piętro budynku.

Odpowiedź:

Należy przewidzieć doprowadzenie nowych instalacji grzewczych na piętro oraz ich połączenie z istniejącymi pionami w pomieszczeniach znajdującymi się powyżej remontowanych pomieszczeń.

Pytanie 3:

Proszę o potwierdzenie że, zgodnie z PFU na korytarzu do wykonania z prac budowlanych wykończeniowych jest tylko posadzka betonowa zatarta na gładko, oraz wykończenie ściany w obrębie montowanych drzwi.

Odpowiedź:

Zgodnie z PFU prace do wykonania w korytarzu obejmują:

- demontaż starych szaf wnękowych (nie dotyczy działających rozdzielni elektrycznych);
- demontaż zabudowy sufitu podwieszanego (z wyłączeniem podkonstrukcji);



- skucie posadzki, wykonanie nowej szlichty wraz z izolacją poziomą, zatarciem na gładko i gruntowaniem.

Należy także uwzględnić wykończenie ścian w obrębie montowanych drzwi. Prace na korytarzu obejmuje także zainstalowanie dwóch nowych rozdzielni elektrycznych. Należy także uwzględnić wykonanie tras kablowych oraz ułożenie okablowania do zasilania wyżej wymienionych rozdzielni, oraz z tych rozdzielni do remontowanych pomieszczeń. Zakres prac obejmuje również trasy kablowe oraz okablowanie teletechniczne od punktu dystrybucyjnego (pomieszczenie A44) i nowej szafy (zakres prac opisany w PFU) do remontowanych pomieszczeń.

Informacja o zmianie treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

II. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 9 oraz w oparciu o art. 271 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), informuje iż w postępowaniu dokonuje zmiany treści SWZ w Tomie 1, w Rozdziale 1 w następujących punktach:

1. **pkt 19.1** Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 21.01.2022r., do godz. 10:00;

4. **pkt 20.1** Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 19.02.2022r.

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiający dokonał sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00003917/01 w dniu 04.01.2022 r. oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert i zostaje wyznaczony na dzień 21 stycznia 2022r.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)