
istn. złącze kablowo-pomiarowe
Energa Operator
WP: P/15/028559
proj. szafka
SO-II
proj. kabel zasilający:
1) SO-I - L=676/714m
2) SO-II - L=249/265m
Podział sieci na
słupie GDDKiA
Przepust PPR1
Przepust PPR2
Przepust P1 na rz. Rotmanka
ETAP 1
ETAP 2
Kolizja 1(EO-2.1), km 9
Pruszcz - LN 015360 L
typu 3x NA2XS(FL)2Y
Kolizja
Pruszc
NA2X
Proj. kabel SN-15kV zabezpieczyć
rurą ochronną HDPE160, LKSN
050700 i 050700 zabezpieczyć dwoma
oddzielnymi rurami ochronnymi.
ORIENTACJA:
E.1.2
E.1.1
ul. Gdańska
ul. Kościuszki
LEGENDA:
Obiekt/element:
Kolizja elektroenergetyczna:
istniejąca linia napowietrzna
Proj. słup odporowo-kątowy N-1Bn z ciężarą w miejscu słupa SSK1 / N2SSK
Demontaż istniejącej linii napowietrznej
Proj. słup odporowo-kątowy N-1Bn z ciężarą w miejscu słupa SSK2 / N2SSK
Demontaż istniejącego słupa SN-15kV
Proj. słup odporowo-kątowy N-1Bn z ciężarą w miejscu słupa ZS1SK / N1SSK
Proj. linia kablowa SN-15kV
Proj. słup odporowo-kątowy N-1Bn z ciężarą w miejscu słupa SSK3 / N3SSK
Proj. szafka elektroenergetyczna typu SSS / SSS1n - opisana dalej
Proj. słup N1Tn z ciężarą w miejscu SSK / SSK1n
Proj. kabel elektroenergetyczny typu YKXS 4x150 mm²
Proj. rura ochronna typu HDPE110
Demontaż istniejącego słupa oświetleniowego
Demontaż linii kablowej oświetleniowej
UWAGI:
1) Długość wysięgników uchylnych uwzględniono na planie przy długości odpowiadającej "0" wysięgnika (w tym wysięgnik ramienia wysięgnikowego) i nie wliczają wychylenia.
2) Sposób prowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych po obiektu mostowym został przedstawiony na fragmentach przekroju dla obiektu mostowego. Ostateczny sposób prowadzenia instalacji po obiektach mostowych w fazie dla wykonawczej należy ustalić z inwestorem.
PROJEKT:
BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
ETAP/BR:
PROJEKT BUDOWLANY
OPRACOWAŁ:
GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Grunwaldzka 20
83-300 Pruszcz Gdański
TYTUŁ:
Plan sytuacyjny
PROJEKTANCI:
Pracownia Inżynierska Creator
Gdańsk, ul. Andrzeja Struga 6A/4
NIP: 583-326-14-54
Gdynia, ul. Leśnikowa 62
NIP: 586-219-45-36
PROJEKTANT:
mgr inż. Waldemar Wasylkiewicz
uprawnienia
7/GD/2002
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Grzegorz Sudoł
uprawnienia
PDM/0089/PWOD/17
SKR. WPISU/DATA
FAZA:
PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - TECHNICZNY
SKALA:
1:500
DATA:
02/2022
NR:
IE-1.1
© PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE PRAWNEJ WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH)