

Uczestnicy postępowania  
o zamówienie publiczne  
- wszyscy

W związku z otrzymaniem dodatkowych pytań do postępowania Zamawiający informuje, że:

1. Proszę o wskazanie pozycji z przedmiaru w której należy ująć zabezpieczenie dolnej powierzchni krokwi okładziną z płyt g-k ogniochronnych (jakich), rys PW\_A07

Odp. Powierzchnia do obłożenia wełną mineralną (gr15 cm) i płytą g-k ogniochronną 2xEI15 to ok. 28 m<sup>2</sup> (po 1 m na granicy stref pożarowych). Dodano pozycję kosztorysową.

2. Nie zmieniono krotności w poz. 1.14.5 i 1.8.6 przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.  
Odp. Zgodnie z opisem pogrubienie w pozycji 1.8.6 wynosi 10 mm czyli krotność 1 a w pozycji 1.14.5 pogrubienie wynosi 1 cm czyli krotność jeden.

3. Nie wyjaśniono wątpliwości dotyczących rozliczania robót przy wynagrodzeniu kosztorysowym w przypadku innego opisu pozycji wykonywanych robót w kosztorysie ofertowym a robót faktycznie wykonanych zgodnie z projektem budowlanym.

Odp. Zmieniono opis pozycji kosztorysowej dotyczącej zasypki na płycie fundamentowej - zasypka jako keramzyt.

4. W przypadku kosztorysowego rozliczania robót Wykonawca nie może dodawać własnych pozycji do kosztorysu jako koszt robót uzupełniających.

Odp. Zamawiający potwierdza że Wykonawca nie ma prawa ingerować w kosztorys ofertowy czy przedmiar robót. Dlatego Wykonawca musi wycenić roboty zgodnie z kosztorysem ofertowym. Roboty i czynności których obowiązek spoczywa na Wykonawcy z przepisów prawa Wykonawca winien uwzględnić w swoim zysku z wykonanej pracy a nie obciążać Zamawiającego i żądać dodatkowych opozycji kosztorysowych.

5. Odpowiedź na pyt. 17 jest niewystarczająca.

Odp. Zamawiający uważa że udzielił wystarczającej odpowiedzi.

6. Nie ujęto w przedmiarze robót odpowiedzi na pytanie 19.

Odp. Dodano pozycję kosztorysową dotyczącą obudowy

7. Z której pozycji kosztorysu ofertowego będą rozliczane okiennice drewniane 1.10.19 czy 1.13.9.

Odp. Okiennice drewniane będą rozliczane z pozycji kosztorysowych 1.10.19.i 1.13.9 tak jak Wykonawca je wyceni.

8. Nie uwzględniono w przedmiarach odpowiedzi na pytanie 27, ścianki systemowe wc.

Odp. Zamawiający uwzględnił obliczenia wykonawcy i dokonał korekty w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.

9. Z której pozycji kosztorysu będą rozliczane zlewozmywaki.

Odp. Zlewozmywaki wyceniane będą z pozycji w której wykonawca je wycenił.

Ze względu na dość długi okres od udzielenia wyjaśnień (29.04.2022 r. a termin składania ofert upływa w dniu 04.05.2022 godz. 11:00 ) Zamawiający nie będzie przedłużał terminu składania ofert.

Do wyjaśnienia załączony jest skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

/ -- /

---

(podpisano elektronicznie)  
Marian Gdula