



SZR na stycznikach ATS SS 135 A
Sterownik Typ AMF 25

Lp.	Q1	T	Q1	T	T
AGREGAT	1	0			
SIEĆ	0	1			
OD	0	0			

PROJEKTOWANIE I NADZORY ELEKTRYCZNE			Przebudowa budynku laboratorium - pracowni badań serologicznych zakładu higieny weterynaryjnej			Nr. projektu:		Ireneusz Jętko		C		F	
PRONAEI			Zasilanie z agregatu prądotwórczego			Nr. rysunku:		E - 5		B		E	
Ireneusz Jętko			obr. Skłódka, dz. nr 41238, miasto Konin			Data:		Luty 2021		Utworzone przez:		A	
ul. Mazurska 2, 62-510 Konin			Schemat główny SZR							PB		D	
												Nr.	