



Vwc1-4
50 m³/h

VD100
50 m³/h
grawitacyjny

Wentylatory wyciągowe V=50 m³/h
+ kanał izolowany dn100 - ocynkowany
+ wyrzutnia dachowa z podstawą i cokołem

Wywietrzak cylindryczny dn 100 z podstawą wentyl.
+ kanał izolowany dn100 - ocynkowany

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością jednostki projektowej. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez uzgodnienia z Projektantem. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

INWESTYCJA:
**PROJEKT TECHNOLOGICZNY DOSTOSOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
LABORATORIUM /PRACOWNI BADAŃ
SEROLOGICZNYCH ZAKŁADU HIGIENY
WETERYNARYJNEJ DO BADAŃ ASF**
ADRES: 62-500 KONIN , UL. KOŚCIUSZKI 37 B

INWESTOR:
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII
ul. Grunwaldzka 250 , 60-166 Poznań

PROJEKTANT:	NR. UPR.:
mgr inż. Andrzej Kulesa	WKP/0271/POOS/04 Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń
SPRAWDZAJĄCY:	NR. UPR.:
mgr inż. Roman Narojczyk	ZPI/7342/72/TO/98 Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Projektowo-Usługowe ELIPSO Andrzej Kulesa	

TREŚĆ RYSUNKU:
RZUT PRZYZIEMIA - instalacja wentylacji mechanicznej

BRANŻA: SANITARNA
DATA: 03.2021
SKALA: 1:50

NUMER RYSUNKU:
S6
PODPIS: