



Agregat o mocy 74 kVA/59 kW w obudowie akustycznej 97dBA ze sterownikiem AMF25 i możliwością tankowania w czasie pracy zespołu.

Agregat zamocować na płycie drogowej o grubości 180 mm na podsypanie piaskowej

Płyta drogowej na podsypanie piaskowej powyżej 150mm od powierzchni terenu

Uziom z bednarki ocynkowane 25x4 mm - rezystancja nie większa niż 30 om

ROZABUD		Temat:	
Instytut Techniczny i Racjonalizacji ul. Północna 1, lok. 3 05-070 Płońsk		Przebudowa budynku laboratorium- pracowni badań serologicznych zakładu higieny weterynaryjnej	
Investor:	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii		Nr art.: E-6
Lokalizacja:	obr. Starówka, dz.nr 41236, miasto Konin		Data: 02.2021 r.
Branch:	ELEKTRYCZNA		Skala: 1:100
Name drawing:	Wymiary i posadowienie agregatu		
Projector:	mgr inż. Inżynier, Arch. <small>Wykonano na podstawie projektu budowlanego z dnia 12.02.2021 r. nr 1000/2021 Instytut Techniczny i Racjonalizacji ul. Północna 1, lok. 3, 05-070 Płońsk</small>		