OPIS OZNACZEŃ
1 Kocioł gazowy kondensacyjny
2 Komin dwuścienny do kotła gazowego kondensacyjnego. Zabudowa wg proj. arch.
3 Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia wyciąg wg projektu architektury

Uwaga:
Zapewnić niezamykalny otwór o powierzchni minimum 200 cm² dla wentylacji nawiewnej, którego dolną krawędź należy umieścić nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi. wg proj architektury

LEGENDA

P / GAZ — pion gazu
DN20 — instalacja gazu
zawór instalacji gazu
rura ochronna stalowa, montowoć w przy przejściach przez przegrody budowalne
Podcięcie w drzwiach wentylacja – transfer

wełna mineralna REI 120

Przewód gazu prowadzony w warstwie izolacji zewnętrznej. Powyżej poziomu okien i drzwi.

DN25 GAZ 2

Przejście szczelne 1

Projektowany przyłącz gazu według odrębnego opracowania.

Projektowany punkt redukcyjno – pomiarowy z elektrozaworem typu MAG–3w szafce gazowej.

GAZ 1 DN32

Wybranie w ścianie o wymiarach 740x730x150 cm. Spód wybrania 70 cm powyżej projektowanego poziomu terenu, wykonać według projektu konstrukcji.
UWAGA:
Przestrzeń pomiędzy szafką a wybraniem zaizolować termicznie wełną mineralną.

Przewód gazu prowadzony w warstwie izolacji zewnętrznej. Powyżej poziomu okien i drzwi.

DN32

GAZ 3 DN32

0.1 h=3,55 | 0.2 h=3,55 | 0.3 h=3,55 | 0.4 h=3,05 | 0.5 | 0.6

winda towarowa

21x17,5=367,5

PG z zaw. wod. spalania

Zb. C.W.U.

lukafera

DRAFT PROJEKTY BUDOWLANE
ul. Akademicka 6, 35-084 Rzeszów
tel. 500 348 155, 503 110 534
biuro@draft.com.pl

Obiekt:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI

Branża/ Faza :
PROJEKT TECHNICZNY

Tytuł rysunku:
Rzut parteru - Instalacja gazu

Projektował:

Imię i nazwisko	Branża	Nr uprawnień	Podpis:
inż. Daniel Krzysztoń	**inst. sanitarne**	**S-116/82**	
Sprawdzający: **mgr inż. Jerzy Grad**	**inst. sanitarne**	**PDK/0199/POOS /1**	

Data: XI 2022 | Skala: 1:100 | Nr rys.: **GA1**