

Włączenie do sieci wodociągowej

Typ 80/50
Skrzynka uliczna
do zasuw klinowych,
przyłączeniowych



Istniejąca sieć wodociągowa
DN110

Obejma do nawiercania DN110-2",
odejście z gw. wewnętrznym 2"

Kształtka GZ-PE do PE Ø50, z gwintem
zewnątrznym 2" do zasuw

PE100; Ø50; SDR17; (PN10)

Zasuwa do nawiercania DN 40, gwint. wewn.
2" do podłączenia PE100 Ø50 (złączka,
gwint zewnętrzny do zasuw 2" , gz 2"




teleskopowa



Kształtka zaciskowa do PE Ø50, z
gwintem zewnętrznym 2" do zasuw

Nr 2520



BUDOWA	Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do budynku Żłobka	data: 11.2023	skala: -
ADRES	Brzeźno, działka nr 320, 233	B. SANITARNA	
INWESTOR	Gmina Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów		
TEMAT RYS.	Schemat włączenia do sieci wodociągowej		Nr rys.: 4
PROJEKTANT	mgr inż. Jacek Socha, upr. nr WKP/0187/POOS/15 w specjalności instalacyjnej		