

Lubań, dnia 08.11.2024 r.

**Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,
Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn**

Wyjaśnienia nr 1 i Zmiana nr 1
treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. **Zakup paneli fotowoltaicznych dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu z podziałem na części:**

Części 1 – Zakup paneli fotowoltaicznych dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu wraz z montażem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp,

Części 2 – Zakup paneli fotowoltaicznych dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Oddział w Starym Polu wraz z montażem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp.

Na podstawie art. 284 ust. 6 i 2 w związku z ust. 1 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm. – dalej: „ustawa Pzp”), Zamawiający przekazuje treść pytań przekazanych przez Wykonawców do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz zmianami treści SWZ.

Pytanie nr 1:

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie falowników o maksymalnym napięciu DC na poziomie 1000V?
2. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie falowników z jednym układem śledzącym MPPT?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie falowników o maksymalnym napięciu DC min. 1000V.

W związku z udzieloną odpowiedzią odpowiednio zmianie ulegają postanowienia Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Części 1 i Części 2 - Załącznik nr 4 do SWZ w Rozdz. II pkt 3.

2. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania falowników z jednym układem śledzącym mppt.

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem
Aleksander Mach
Dyrektor PODR w Lubaniu

Rozdzielnik:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania.
2. a/a.