

Bydgoszcz, 26.07.2022 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: **Wymianę izolacji termicznej na sieci napowietrznej wraz z robotami towarzyszącymi, 2022/S 140-401451**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że do ww. postępowania w dniu 26.07.2022 r. wpłynęły pytania. Treść zapytań z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej.

1. Czy należy rozumieć, że Państwo dopuszczacie tym razem zamiennie 3 technologie izolacji: pianka wstrzykiwana, "łupki" PUR i wełna mineralna?
2. Nie doszukaliśmy się informacji o wizji lokalnej. Stąd pytanie, czy będzie i kiedy?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Tak dopuszczamy.
2. Proszę zaproponować termin – Zamawiający odniesie się do zaproponowanego terminu.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski