

Temat : **Jełowa gm. Łubniany- Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej**Sonda nr: **1**W otworze: **1**Nr arch.: **Z - 5830**Rzędna **170,20 m npm.**Data wykonania: **01.06.2021r.**

Głębokość w m p.p.t.	Obserwacje wody	Profil litologiczny	Liczba uderzeń lub półobrotów na 10 cm wpędu sondy (N_{10})				INTERPRETACJA		
							N_{10}	I_D	I_s
			10	20	30	40			
1		$nN(Ps, Z)$ $nN(Gb, Ps)$							
1,25									
2		Ps					13	0,55	
3									
Stopień zagęszczenia I_D			0,33	0,40	0,50	0,60	0,67	0,70	Opracowała: mgr Barbara Szydełko
Stan gruntu			luźny	średnio zagęszczony		zagęszczony			Zał. Nr 05