

OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy:000882/24

Nr dokumentu: 0051/24/DZ

Wasz Znak:

Data: 13.05.2024

Dotyczy: postępowania przetargowego na Remont sieci ciepłej w rejonie ulicy Czajki etap I w Gliwicach.

Zamawiający przekazuje treści pytań wraz z odpowiedziami do postępowania jw.

1. Prosimy o wskazanie miejsc montażu muf zgrzewanych elektrycznie (4 kpl.) Z dokumentacji nie wynika jednoznacznie, gdzie zostały przewidziane takie mufy.

Odpowiedź:

Mufy zostały przewidziane w miejscach gdzie jest mało miejsca w celu nasunięcia w trakcie montażu mufy termokurczliwej. Są to: połączenie zaworów preizolowanych od strony przejścia pod drogą w obrębie alei Sikornik - 2szt. ; wewnętrzna część kompensatorów U1 i U2 - 2 szt.

2. Czy dysponują Państwo zgodami właścicieli terenu ?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada stosowne decyzje zajęcia pasa drogowego, na czas wykonania remontu teren zostanie przekazany wykonawcy.

Sprawę prowadzi Bartosz Jasiński tel. 32 335 01 25

Zatwierdził: Prezes Zarządu PEC-Gliwice Sp. z o.o. Krzysztof Szaliński