

Sieraków, dnia 02.07.2024 r.

Zamawiający:
Gmina Sieraków
ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków

Dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane:

Budowa ul. Międzychodzkiej – ciąg pieszo-jezdny wraz ze zjazdami w Sierakowie

Nr referencyjny postępowania: RIK.271.2.2024.I

Działając na podstawie art. 284 ust.1 i ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że do dnia 01.07.2024 r wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

1. Pytanie nr 1:

W dokumentacji projektowej przyjęto wykonanie nawierzchni ścieralnej z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm na ciągu pieszo-jezdnym, czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kostki betonowej z mikrofazą gr. 8 cm ?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający zaleca zastosowanie kostki betonowej typu domino z mikrofazą.

2. Wyjaśnienia i odpowiedzi nr 2

Zamawiający wyjaśnia, że na trasie ciągu pieszo – jezdne należy dokonać wycinki drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni, na co gmina posiada stosowne zezwolenie.

a) Drzewa do wycinki:

- o średnicy do 20 cm – 8 sztuk;
- o średnicy 20 - 30 cm – 4 sztuki;

b) Krzewy do karczowania (żywoploty):

- 14 x 1,0 x 10 = 140 m²;

c) Nowe nasadzenia:

- w ilości 4 sztuk, o obwodzie mierzonym na wysokości 1,0m wynoszącym minimum 14 cm, (np. klon zwyczajny, klon jawor, klon polny, platan klonolistny, lipa drobnolistna lub szerokolistna, dąb szypułkowy lub bezszypułkowy, śliwa, jarząb, jabłoń, grusza, wiśnia)

W związku z powyższym Wykonawcy są zobowiązani do wyceny w/w robót w następujący sposób: w kosztorysie ofertowym dotyczącym ciągu pieszo – jezdne należy na końcu działu **Inne roboty po pozycji nr 21** dodać i wycenić następujące pozycje:

- nr 22. Wycinka drzew z karczowaniem: jednostka: **kpl.** ilość: **1**;
- nr 23. Wycinka krzewów z karczowaniem: jednostka: **kpl.** ilość: **1**;
- nr 23. Wykonanie nowych nasadzeń: jednostka: **kpl.** ilość: **1**.

3. Wyjaśnienia i odpowiedzi nr 3

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zadania należy wykonać oznakowanie stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu (dodany załącznik).

W związku z powyższym Wykonawcy są zobowiązani do wyceny w/w robót w następujący sposób: w kosztorysie ofertowym dotyczącym zjazdów z drogi wojewódzkiej należy na końcu działu **Inne roboty po pozycji nr 18** dodać i wycenić następujące pozycje:

- nr 19. Wykonanie stałej organizacji ruchu: jednostka: **kpl.** ilość: **1**.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ GMINY

mgr Paweł Orzeł