



DTG/94/22

Krosno, dnia 2 czerwca 2022 r.

**Odpowiedzi na pytania dotyczące treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących treści SWZ postępowania znak: **DTG/87/ZP-6/22** pn. „**BUDOWA PODNOŚNIKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PRZEBUDOWA ZADASZENIA PRZY BUDYNKU DYDAKTYCZNYM KPU W KROŚNIE**” zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie udziela wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy dopuszczają Państwo dźwig o udźwigu 400 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dźwigu o udźwigu nie mniejszym niż 400 kg.

KANCLERZ

mgr Franciszek Tereszkievicz

