

URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY


Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 96, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: komunikacja@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA



DI.7013. 11.2023

Świdnica 16 stycznia 2024 r.

WYKONAWCY

- wszyscy -

dotyczy: postępowania nr P-141/I/23 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa ul. Kanonierskiej w Świdnicy”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) informujemy, że w toku niniejszego postępowania do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie kolizji z ogrodzeniem ogródków działkowych. Dokumentacja nie obejmuje przedstawienia istniejącego ogrodzenia dz. nr 38 wraz z tablicą reklamową. Zdjęcie w załączeniu. Prosimy o uszczegółowienie sposobu montażu słupka bariery energochłonnej czy można mocować do muru oporowego? Przy wierceniu w murze oporowym mamy brak gwarancji na materiał od strony producenta. Podstawa słupka jest szersza od pionowego elementu muru oporowego.

Odpowiedź:

Ogrodzenie z siatki należy zdemontować i ustawić w nowej linii granicy działki. Tablicę reklamową należy zdemontować i zezłomować.

Słupek bariery ma zostać zamontowany w gruncie pomiędzy krawężnikiem a murem oporowym.

Ze względu na kolizję słupa oświetleniowego z projektowaną barierą, należy przewidzieć w barierze dwuczęściową (4 zakończenia bariery).



Kościół pw. Św. Stanisława
i Św. Wacława
Katedra Diecezji Świdnickiej



Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy
Wpisany na listę UNESCO



Rynek
Wieża ratuszowa



Kamienica „Pod Bykami”

Z-ca Dyrektora Wydziału

Jerostaw Markowski