

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania nr EZP/451/2022 na „Dostawę elementów systemu rur preizolowanych”.

Zamawiający informuje, że w dniach 06 oraz 07.09.2022 r. wpłynęły pytania dotyczące niniejszego postępowania, o treści:

WZÓR UMOWY – załącznik nr 3 do SWZ:

1) w §1 pkt. 3 ujęto zapis: "Ceny podane w tabeli w ust.2 niniejszego paragrafu zawierają koszty transportu na wskazane przez Zamawiającego miejsce, wraz z rozładunkiem," i w §2 pkt. 2 ujęto zapis: "Zamawiający zobowiązuje się do odebrania zamówionych wyrobów od Wykonawcy w miejscu ..." W nawiązaniu do w/w zapisów umowy wnosimy o zmianę zapisu w umowie w §1 pkt. 3 na "Ceny podane w tabeli w ust.2 niniejszego paragrafu zawierają koszty transportu na wskazane przez Zamawiającego miejsce, bez rozładunku po stronie Wykonawcy (rozładunek po stronie Zamawiającego),"

odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapisy § 1 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ w sposób następujący:

„Ceny podane w tabeli w ust. 2 niniejszego paragrafu zawierają koszty transportu na wskazane przez Zamawiającego miejsce **modyfikacja z dnia 07.07.2022 r.:** ~~wraz z rozładunkiem~~ **bez rozładunku po stronie Wykonawcy**, a także wszelkie inne koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz gwarancją i rękojmią. Miejsce dostawy: magazyn Zamawiającego, ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia oraz inne miejsce na terenie miast: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, Kosakowo (miejsca prowadzenia robót) wskazane przez Zamawiającego na zamówieniu.”

WYMAGANIA TECHNICZNE – załącznik nr 1 do SWZ:

2) Czy zawory odcinające wycenić ze zredukowanym czy pełnym przelotem?

odpowiedź: Do wyceny przyjąć należy zawory z pełnym przelotem.

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał
zakładowy: 44 821 000 PLN.



3) Czy zawory w komplecie powinny posiadać: skrzynkę, klucz do otwierania i zamykania zaworu oraz rurę osłonową na trzpień zaworu?

odpowiedź: W komplecie zawory winny posiadać skrzynkę, klucz do otwierania i zamykania zaworu oraz rurę osłonową na trzpień zaworu.

4) W nawiązaniu do zaproszenia do złożenia ofert do postępowania EZP/451/2022 na dostawę wyrobów preizolowanych Wykonawca zwraca się z pytaniem czy dopuszczają Państwo złożenie oferty przetargowej bez uwzględnienia kosztów rozładunku?

odpowiedź: Odpowiedź udzielona została w punkcie nr 1 niniejszego pisma.

Z poważaniem


PROKURENT SPÓŁKI
Dyrektor Finansowy

Iwona Siewert (2)

PROKURENT SPÓŁKI
Dyrektor ds. Produkcji i Eksploatacji Sieci

Łukasz Koss (2)

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał
zakładowy: 44 821 000 PLN.

Ewa
Nosowska-
Wichert

Elektronicznie podpisany
przez Ewa Nosowska-
Wichert.
Połączenie ZP - Kierownik
działu
Data: 2022.09.07 11:29:01
+02'00'

KIEROWNIK
Działu Logistyki Zakupów

Tomasz Szatucki