

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Gmina Lipinki

Lipinki 53

38-305 Lipinki

Zamawiający zwraca się z zapytaniem o złożenie oferty na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą **Dostawa i montaż drzwi do pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu Gminy Lipinki oraz demontaż istniejących drzwi w ramach zadania „Modernizacja budynku Urzędu Gminy”**.

Podstawowe parametry drzwi:

- 1) drzwi jednoskrzydłowe, lewe, o wymiarze w świetle 80 x 200 cm;
- 2) elektroniczny system ewidencji wejścia (czytnik dostępu do pomieszczenia przy jednoczesnym zastosowaniu kodu i karty);
- 3) odporność na włamania - drzwi klasy C wg PN-90/B-92270 i PN-B/96-02871;
- 4) norma wytrzymałości ogniowej - EI 30 (30 minut) lub EI 60 (60 minut) wg PN-EN-13501;
- 5) aprobatą normatywną - drzwi powinny posiadać wywieszkę – APROBATE NORMATYWNĄ wydaną przez ITB Instytut Techniki Budowlanej - przytwierdzoną z boku drzwi w wewnętrznej części framugi – skrzydła drzwi;
- 6) zamek główny - rozporowy blokujący w górę, dół i bok klasy C;
- 7) drzwi powinny posiadać bolce antywyważeniowe i uszczelki pęczniejące;
- 8) samozamykacz przyciągający drzwi;
- 9) zamek elektroniczny + elektrozaczep;
- 10) drzwi powinny posiadać również czujnik dźwiękowy, który włącza się, gdy drzwi do serwerowni otwarte są ponad miarę;
- 11) próg drzwi zamontowany na równi z powierzchnią podłogi w serwerowni;
- 12) system monitorujący rejestr wejść do serwerowni np. ROGER;

13) materiały użyte do uszczelnienia drzwi muszą spełniać wymagania i zalecenia norm p. poż.; dotyczy to głównie pianek montażowych, które muszą posiadać odpowiednią klasę wytrzymałości p. poż.

Do oferty należy załączyć stosowny certyfikat, potwierdzający spełnianie przez drzwi wyżej wymienionych norm.

Zamówienie należy wykonać w terminie do 16.12.2021 r.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie zamówienia.

Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa, zawierająca postanowienia określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Z up. WÓJTA

Anna Kozioł
SEKRETARZ GMINY