

**GMINA MROCZA**

89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20

Tel. 52 386 74 10, Fax. 52 385 62 41

e-mail: urząd@mrocza.plwww.mrocza.pl

NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

Mrocza, dnia 16-03-2022 r.

L. Dz.: RO.271.3.1.2022**Wszyscy Wykonawcy****Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (bez negocjacji. Art. 275 ust. 1 Pzp) na realizację zadania p.n.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław”**

W związku wystąpieniem oferenta z zapytaniem w sprawie przedmiotowego postępowania, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza udziela odpowiedzi w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 późn. zm.):

Pytania do Zamawiającego:

1. Prosimy o załączenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla zadania.
2. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z gestorami, ponieważ te zamieszczone w treści postępowania utraciły ważność.
3. Prosimy o informację czy Zamawiający dokona aktualizacji uzgodnień i czy termin potrzebny na aktualizację uzgodnień nie zostanie wliczony w termin na wykonanie zamówienia ?
4. Prosimy o informację w jaki sposób wypełnić szczelinę, która powstanie pomiędzy nowym obramowaniem nawierzchni min. zjazdu a krawędzią jezdni?
5. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wskazanej w projekcie nie jest przedmiotem tego postępowania.
6. Prosimy o informację czy nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni została wykonana czy Zamawiający planuje jej wykonanie w przyszłości ?

Odpowiedź Zamawiającego:**Ad. 1.** Dołączono SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.**Ad. 2.** Zgodnie z pismem BR3r-0701-6/2010 Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury, dotyczącym problematyki ważności uzgodnień branżowych w procesie inwestycyjnym informuję, że ważności uzgodnień powinny być zachowane w dniu złożenia wniosku do organu wydającego zgodę na realizację inwestycji. Upływ terminu ważności uzgodnień branżowych nie ma prawnego wpływu z punktu widzenia Prawa budowlanego na inwestycję w trakcie jej realizacji. A zatem inwestor nie musi powtarzać takich uzgodnień do czasu w pełni zrealizowania inwestycji. W konsekwencji Inwestor nie narusza przepisów ustawy – Prawo budowlane, jeśli prowadzi budowę w okresie ważności zgłoszenia, pozwolenia na budowę, nawet jeśli będące podstawą do ich wydania opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty utraciły ważność.**Ad. 3.** W nawiązaniu do zapisów w punkcie 2 Zamawiający nie będzie aktualizował uzgodnień.**Ad. 4.** Szczelinę należy wypełnić masą bitumiczną, trwale elastyczną masą zalewową do szczelin i dylatacji w nawierzchniach asfaltowych i betonowych (np. „biguma”)**Ad. 5.** Zamawiający informuję, że przedmiotem zamówienia nie jest wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej.**Ad. 6.** Zamawiający informuję, że nawierzchnia bitumiczna została wykonana.**Otrzymują:**

- 1) Adresat
- 2) a/a M.S.

Z UP. BURMISTRZA
Miasta i Gminy
[Signature]
mgr Renata Jesionowska-Zawieja
Sekretarz Miasta i Gminy