
PE90
97,00
94,12
94,13
92,73
95,20
96,10
PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA
PROJEKTOWANA
STUDNIA BETONOWA ø1000mm
WŁAZ ŻELIWNY KL.D400
zamykany na klucz
GRANICA DZIAŁKI
ISTN. KABEL eN
droga
ISTN. wo50
ISTN. kd300
ISTN. cx/wox32
ISTN. c
ISTN. wo110
ISTN. wo80
trójnik ø200/ø200/45°
+kolanoø200/45° do studni S

P.P. 88,00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU [m]	98.22	98,22		97,98		97,94		98,14		98,59		98,38		98,64		98,40		98,67		98,67		98,70		98,80	
RZĘDNA DNA KANAŁU	97,02 94,12	94,13 95,64		94,30		94,47		94,68		94,92 95,20		95,08		95,21		95,46		95,62 96,10		95,72		95,75		95,93	
GŁĘBOKOŚĆ [m]	1,20 4,10	4,09 2,58		3,68		3,47		3,46		3,67 3,39		3,30		3,43		2,94		3,05 2,57		2,95		2,95		2,87	
ŚREDNICA [mm] MATERIAŁ SPADEK [%]			PVC-U ø250 I=0,39%		PVC-U ø250 I=0,4%		PVC-U ø250 I=0,38%		PVC-U ø250 I=0,4%		PVC-U ø250 I=0,4%		PVC-U ø250 I=0,38%		PVC-U ø250 I=0,4%		PVC-U ø250 I=0,35%		PVC-U ø200 I=0,5%				PVC-U ø200		
ODLEGŁOŚĆ [m]	0.00	2,30	43,5	45,80	43,5	89,30	55,5	144,8	62,0	206,8	40,5	247,3	34,5	281,8	63,0	344,8	47,0	391,8	25,0	416,8	5,3	422,1	30,2	452,3	
NR WĘZŁÓW	P	S1		S2		S3		S4		S5		S6		S7		S8		S9		S10		T		S11	


1
S2
S18
S1
S3
S2
S4
istn. ø300
S3
S5
istn. ø150
S4
S6
S17
S5
S7
istn.
S6
S8
istn.
S7
S9
istn.
S8
S10
S14
istn.
S9
S11
S10
S12
istn.
PVC-U ø250
PVC-U ø200
ø1000


ISTN. kabel t
ISTN. kabel tD
ISTN. wo110
GRANICA DZIAŁKI
PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA ø1000mm
ISTN. kabel eN
ISTN. ks90
ISTN. kd200
ISTN. wo40
ISTN. cD
ISTN. wo50
94,13
95,20
96,10
98,60 96,23 2,37 501,3 S12
98,63 96,45 2,18 538,3 S13
98,86 96,62 2,24 565,3 S23
98,22 94,13 95,64 4,09 2,58 0,00 S1
98,37 96,09 2,28 56,00 S18
98,25 96,27 1,98 80,00 S19
98,37 96,09 2,28 0,00 S18
98,40 96,23 2,17 10,00 S20
98,12 96,53 1,59 43,00 S21
98,12 96,72 1,40 81,00 S22
98,59 94,92 95,20 3,67 3,39 0,00 S5
98,46 95,44 3,02 22,00 S17
98,67 95,46 96,10 3,21 2,57 0,00 S9
98,62 96,16 2,46 13,00 S14
98,86 96,32 2,54 43,50 S15
98,50 96,45 2,05 43,50 S16
49,0
37,0
27,0
56,0
24,0
10,0
33,0
38,0
22,0
13,0
30,5
13,5
PVC-U ø200
I=0,6%
I=0,8%
I=1,5%
I=0,5%
I=1,0%
PVC-U ø200
PVC-U ø250
PVC-U ø150
ø1000
istn.
S2
S4
S6
S8
S10
S11

EKO-PRODREW-L.K.

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE

UL. SZAFLARSKA 9
60 - 473 POZNAŃ
tel. 502 106 966

INWESTOR:	GMINA KOŁACZKOWO PLAC REYMONTA 3, 62-306 KOŁACZKOWO		
TEMAT:	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANIT. z PRZEPOMPOWNIĄ W MIEJSCOWOŚCI BIEGANOWO,gm.KOŁACZKOWO		
LOKALIZACJA:	GRABOWO KRÓLEWSKIE,gm.KOŁACZKOWO, powiat WRZESNIA		
NAZWA RYSUNKU:	PROFIL KANAŁU SANITARNEGO		
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY	SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE WOD-KAN	SKALA:100/500
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. LEOPOLD KAMIŃSKI upr.nr:194/89/Pw		DATA XII. 2022 r.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. AGNIESZKA FABIŚ		NR RYS.
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. JERZY SURMACEWICZ upr.nr:101/88/Pw		IS-02