



GPIK-ZP.271.47.2023

Złotów, 31 lipca 2023 r.

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Złotów (oświetlenie energooszczędne)”.

W dniu 27 lipca 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy o następującej treści:

w związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego, poniżej przedstawiamy nasze zapytania do SWZ, prosząc o udzielenie odpowiedzi i ewentualne dokonanie zmian w SWZ.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał kart katalogowych, certyfikatów i pozostałych dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych opraw ze specyfikacją przed podpisaniem umowy?

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści temperaturę barwową 5700 K dla opraw na przejścia pieszych. Informujemy, że w przeciwieństwie do temperatury LED 5000K, temperatura barwowa 5700 K jest powszechna i szeroko dostępna wśród renomowanych producentów.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury otoczenia pracy opraw od -30°C do +40 °C? Informujemy, że warunki atmosferyczne w Polsce nie wymagają stosowania opraw z dopuszczeniem do pracy w temperaturze +50°C . Temperatuty w nocy rzadko przekraczają +20°C

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości montażu opraw w przypadku nie spełnienia wymagań normy PN-EN 13201, a wszelkie koszty związane z wymianą wysięgnika pokrywa wykonawca.

Pytanie 5.

Wnosimy o uzupełnienie zał. nr 2 do umowy o typ przewidzianej oprawy po modernizacji. Kolumna H „typ oprawy” wskazuje na bardzo dużą liczbę typów opraw. Wnosimy o przypisanie oprawy drogowej lub parkowej dla każdego typu z kolumny H.

Pytanie 6.

Wnosimy o udostępnienie obliczeń referencyjnych.

Pytanie 7.

Zamawiający podał w SWZ opis wymagań dla jednego typu oprawy parkowej. Natomiast W załączniku nr 8 – Przedmiar 24.07.2023 Zamawiający wskazał dwa typy opraw parkowych: parkowa ozdobna na słupach ROSA S-52W oraz parkowa standardowa. Wnosimy o udostępnienie specyfikacji dla obu typów opraw parkowych lub wskazanie różnic w odniesieniu do wymagań na oprawę parkową zawartą w SWZ.

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje:

Ad. 1. Tak, zamawiający wymaga załączenia kart katalogowych opraw wraz z ofertą, będzie to dowód spełnienia wymagań postawionych w SWZ. Załączenie tych dowodów jest wymagane na etapie składania ofert..

Ad. 2. Tak.

Ad. 3. Zamawiający nie zmienia parametru wskazanego w SWZ.

Ad. 4. Zamawiający zaakceptuje zmianę wysokości montażu opraw w przypadku, w którym geometria drogi zostanie zmieniona poprzez zastosowania wysięgnika o innej geometrii, pod warunkiem, że w takiej sytuacji wysięgnik zostanie wymieniony na koszt wykonawcy, jednakże nie może zostać obniżona klasa oświetleniowa.

Ad. 5. Brak podstaw do rozszerzania, w sposób jasny są opisane istniejące oprawy.

Ad. 6. Są udostępnione.

Ad. 7. Różnice:

- kolor obudowy czarny
- wygląd stylizowany

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i stają się obowiązujące z chwilą ich przekazania Wykonawcom i opublikowania za pośrednictwem platformy zakupowej: adres strony internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow>

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Zastępca Burmistrza
Stoltmann
Tomasz Stoltmann
Zastępca Burmistrza