



Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych i rowerzystów w km od 00+000,00 do km 00+076,00 w ciągu drogi wojewódzkiej 957 w miejscowości Piekielnik, Miasto i Gmina Czarny Dunajec

Znak pisma: RB.16.37.p132.2023

Czarny Dunajec 13.12.2023r.



Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: znak sprawy: RB.271.36.2023 - Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych i rowerzystów w km od 00+000,00 do km 00+076,00 w ciągu drogi wojewódzkiej 957 w miejscowości Piekielnik, Miasto i Gmina Czarny Dunajec.

Zamawiający informuje, iż w związku z zapytaniami wniesionymi w trybie *art. 284 ust. 1 Ustawy Pzp* do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje się treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zapytanie nr 1

Czy zamawiający może potwierdzić że, rozliczenie częściowe występuje maksymalnie w dwóch fakturach, na podstawie odbioru częściowego oraz jednej końcowej faktury ??

Odpowiedź zamawiającego:

Tak.

Zapytanie nr 2

Czy zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie koszy gabionowych o wymiarach oczka 8x10cm oraz grubości drutu 2.7mm. Jest to najczęściej stosowany parametr koszy gabionowych stosowany w zabezpieczeniu rzek, brzegów, osuwisk.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 3

W przedmiarze robót występuje pozycja : Montaż urządzeń do naprawy rowerów zgodnie z Dokumentacją projektową . Natomiast w dokumentacji projektowej nie występuje żadna informacja jakie parametry ma spełniać w/w sprzęt.

Odpowiedź zamawiającego:

Oczekiwana jest stacja samoobsługowa która:

- pozwala na wykonanie wszystkich podstawowych napraw, takich jak wymiana dętki, usuwanie luzów, regulacja przerzutek, hamulców itd.;
- umożliwi podwieszenie roweru, co ułatwi dostęp do podzespołów;
- posiada wyjątkową konstrukcję chroniącą narzędzia przed działaniem czynników atmosferycznych, narzędzia dodatkowo pokryte powłoką hydrofobową przedłużającą ich żywotność, podatne na uszkodzenia elementy zabezpieczone wytrzymałym tworzywem.

Wyposażenie oczekiwane:

- Pompka z ciśnieniem 10 bar umożliwia pompowanie wentyli typu: Dunlop DV, Presta SV/FV, Schrader AV;
- Manometr;
- Zestaw sprawdzonych, markowych narzędzi zabezpieczonych za pomocą linek ze stali nierdzewnej pokrytych PCV;
- Wkrętak krzyżowy;
- Wkrętak płaski;
- Wkrętak Torx T25;
- Klucz nastawny;
- Klucz płaski 8x9mm, 13 x 15mm;
- Zestaw kluczy imbusowych w rękojeści;
- Łyżki do opon z tworzywa (eliminują ryzyko uszkodzenia obręczy).



Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych i rowerzystów w km od 00+000,00 do km 00+076,00 w ciągu drogi wojewódzkiej 957 w miejscowości Piekielnik, Miasto i Gmina Czarny Dunajec

Zapytanie nr 4

W przedmiarze robót występuje pozycja : Konstrukcje drewniane z drewna okrągłego bez wyrębów drew. 76/0,18*3,14*0,18*0,18/4*4 ilość: 42.955m³

Czy zamawiający może wyjaśnić zastosowanie dla tej pozycji, gdyż w projekcie brak informacji.

Odpowiedź zamawiającego:

W rejonie przepustu na projektowanych dojazdach przewidziano ewentualną konieczność wzmocnienia podłoża gruntowego korpusu drogi w postaci dyłwanki.

Zapytanie nr 5

Czy zamawiający może potwierdzić że wszystkie zgody, uzgodnienia oraz pozwolenia wodno-prawne są aktualne oraz nie uległy przedawnieniu ??

Odpowiedź zamawiającego:

Wszystkie zgody, uzgodnienia oraz pozwolenia są aktualne z wyjątkiem decyzji ZDW na budowę zjazdu. Zamawiający wystąpi o wydanie nowej decyzji.

Zapytanie nr 6

Czy bariery ochronne stalowe jednostronne mają być zamontowane za pomocą kafara/wbijaka bezpośrednio do gruntu nasypowego czy też mają zostać obetonowane.

Odpowiedź zamawiającego:

Wbijane bezpośrednio.

Zapytanie nr 7

Czy zamawiający może potwierdzić że ilości materiałów do wykonania korpusu drogowego jest obliczona prawidłowo oraz nie została zaniżona.

Odpowiedź zamawiającego:

Ilości robót w przedmiarze są prawidłowe.

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Marcin Ratułowski

(-)

(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

opr. P.Z.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania
2. A/a

Odpowiedź zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/czarny_dunajec