

Legenda:

- NHXH-J FE180/PH90 E90 3x2,5 mm2 0,6/1kV
- HLGs FE180/PH90 E90 2x1 mm2 0,6/1kV
- HTKSH FE180/PH90 E90 1x2x0,8mm2
- Przełącznik kluczykowy
- Trzymacz elektromagnetyczny
- Sygnalizator akustyczny wewnętrzny
- Punktowa czujka dymu
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- CSP-MM — Centrala sterująca bramą pożarową

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:
Modernizacja budynku magazynowego nr9 w zakresie doboru i montażu bram wewnętrznych
Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Niemcach, 21–025 Niemce, ul. Leśna

INWESTOR:
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45 00–844 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Z.U.H "Konspoż" Sp. J. Leszek Małocha & Katarzyna Przychodzeń
ul. Metalurgiczna 11 20–234 Lublin

STADIUM PROJEKTU: OPRACOWANIE TECHNICZNE		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
IMIĘ I NAZWISKO:		UPRAWNIENIA:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Kopeć	LUB/0132/PWOE/10	
OPRACOWUJĄCY:	mgr inż. Marcin Kędzierski		
V 2021 skala: 1:200	TYTUŁ RYSUNKU: PLAN INSTALACJI POŻAROWYCH		NR RYS. E-01

Niniejszy projekt jest chroniony prawami autorskimi, wszelkie zmiany wymagają zgody autora projektu