STUDNIA KANALIZACYJNA
DN 1200/1500/1800 mm – przekrój i rzuty

SZCZEGÓŁ WŁĄCZENIA KASKADY





UWAGI:

1. Dno studzienki z kinetą z betonu C35/45, W 10 z kinetą o wysokości 3/4 średnicy nowego kanału
2. Kręgi betonowe DN 1200 mm lub DN 1500 mm łączone na uszczelki gumowe odporne na agresywne działanie ścieków z betonu C35/45, W 10
3. Pierścień odciążający C35/45, W 10 (opcjonalnie)

3.1. Pokrywa odciążająca C35/45, W10 (opcjonalnie)

4. Płyta pokrywowa C35/45, W10 (opcjonalnie)
5. Pierścienie betonowe dystansowe
6. Właz żeliwny DN 625, typu ciężkiego
7. Stopnie złazowe z pełnych prętów stalowych ø30 mm otulinie tworzywowej antypoślizgowej
   - długość L = 30 cm
   - minimalna odległość od ściany komory 15 cm
   - rozstaw stopni w układzie drabinowym co 25 cm
8. Króćce dostudzienne/ przejście szczelne/

UWAGA

a. Przed zamówieniem elementów studziennych po wytyczeniu trasy należy sprawdzić kąty na zmianach kierunku i włączeniach.
b. Przy włączaniu kanałów powyżej kinety studni, nie sytuować otworów w miejscach łączenia kręgów na uszczelkę.
c. Rzędne włazów dostosować do projektowanych rzędnych terenu.
d. Stopnie złazowe lokalizować w świetle złazu.

(1) Zagęszczona zasypka piaskowa stabilizowana cementem w stosunku 1:10
(2) Rozstaw obejm co około 0,5m

PROJEKTANT	**Pracownia Projektowa EMDROG** **ul. G. Zapolskiej 14/90, 85-149 Bydgoszcz** **tel. 609-979-200, tel./fax. 52/348-75-90**			
INWESTYCJA	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach Chrzanowskiego, Na Zapleczu w Toruniu.			
INWESTOR	Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Rybaki 31-35 87-100 Toruń			
OBIEKT	**Sieć kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi do granicy pasa drogowego.**			
ZESPÓŁ AUTORSKI	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
	Projektował	mgr inż. Katarzyna Jakubowska	KUP/0149/POOS/09 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod–kan. Bez ograniczeń.	
	Opracował	Ewa Kreuzberg		
	Sprawdził	mgr inż. Monika Lewandowska	KUP/0151/POOS/09 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod–kan. Bez ograniczeń.	
NAZWA RYSUNKU	TYPOWA STUDNIA KANALIZACYJNA - szczegół włączenia kaskady.			
STADIUM	PBW	SKALA:	NR RYS.:	
BRANŻA	SANITARNA	1:25	**10**	
DATA	03.2017rok			