

Złotniki Kujawskie, 14.07.2021 r.

271.8.26.2021

*Wszyscy uczestnicy postępowania*

#### WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

**Dotyczy: Wykonanie prac remontowych kominów znajdujących się na budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w miejscowości Rucewo 35 gmina Złotniki Kujawskie**

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego o wartości do 130 000 zł na **Wykonanie prac remontowych kominów znajdujących się na budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w miejscowości Rucewo 35 gmina Złotniki Kujawskie** do Zamawiającego w dniu 13.07.2021 r. wpłynęło następujące zapytanie:

1. Proszę o uściślenie zapytania ofertowego: czy naprawa 2 kominów ma dotyczyć tylko części ponad dachem ? Czy na strychu też kominy mają być przemurowane i otynkowane ? Czy na strychu tylko skuć luźny tynk, uzupełnić spoiny i otynkować ?

*Wyjaśnienia:*

Ad. 1) Zamawiający informuje, że odpowiedzi na zadane pytania znajdują się w załączonej do Zapytania Ofertowego Opini nr 89/2021. Ponadto Zamawiający doprecyzowuje, że należy przemurować trzy warstwy poniżej dachu oraz otynkować kominy ok. 0,5 m od kalenicy.

Wyjaśnienia stają się integralną częścią zapytania ofertowego.

Zatwierdził:

/-/ WÓJT GMINY  
Złotniki Kujawskie  
mgr Witold Cybulski