

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW W TORUNIU
DELEGATURA W BYDGOSZCZY
85-102 BYDGOSZCZ, ul. Jezuitska 2
tel./fax 52 322 49 98, 52 322 44 17
WUOZ.DB.WZN.ZZ.5183.1.1.2021.GN.TZ.JF
Teczka B-112

P. K. R. J. Droste
DYREKTOR WYDZIAŁU

05.05.2021

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2021 r.

Bogdan Tyborski
KANCLARZ OGÓLNA

data wpływu 30.04.2021

POLECONY

6.23.14/2021

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Inwestycji Miasta
ul. Grudziądzka 9-15
85-130 Bydgoszcz

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIASTA
data wpływu 05-05-2021
nr wpływu
ilość załączników

P. A. Kobegohle
KIEROWNIK REFERATU
Marta Droste
06.05.2021

Dotyczy pisma znak: WIM-I.7011.22.2020/2021.AŁ, z dnia 19.04.2021 r. w sprawie opinii konserwatorskiej nr 228/2021 z dnia 15 marca 2021 r. odnośnie uzgodnienia projektu pn. „Budowa i remont nawierzchni ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu nad Kanalem Bydgoskim na osiedlu Miedzyń -Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)”,

Opinia konserwatorska nr 452 / 2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy, w dniu 26 marca 2021 r. wpłynęło pismo z Wydziału Inwestycji Miasta - Urzędu Miasta Bydgoszczy, z dnia 19 kwietnia 2021 r., znak: WIM-I.7011.22.2020/2021.AŁ, z prośbą o ponowne zatwierdzenie zagospodarowania terenu przy Kanale Bydgoskim zadania pn. „Budowa i remont nawierzchni ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu nad Kanalem Bydgoskim na osiedlu Miedzyń -Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)". Projekt został opracowany przez Pracownię Projektową – KERRIA Piórkowski, Spółka Jawna. Autor projektu: mgr inż. arch. Agnieszka Ogrodowczyk-Gruszczyńska (nr upr. 16/R-258-ŁOIA/04). Data opracowania projektu: kwiecień 2021 r.

Pod względem konserwatorskim, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy **opiniuje pozytywnie przedłożony projekt w zakresie robót budowlanych, przedstawionych w ww. projekcie, z następującymi uwagami do realizacji:**

1. Zabezpieczenia istniejących drzew na czas prowadzenia prac ziemnych i budowlanych, zgodnie z wymaganiami branżowymi- korona, pień, system korzeniowy- strefy wydzielone)
2. Zachowania szczególnej ostrożności przy wykonywaniu wszelkich prac ziemnych i budowlanych, w tym zakaz przemieszczania sprzętu ciężkiego, składowania materiałów budowlanych i odpadów pobudowlanych w strefach korzeniowych, w odległości odpowiadającej zasięgowi koron,
3. Unikanie korytowania pod nawierzchnię, w miejscach zagrożonych systemów korzeniowych- zalecane wyniesienie nawierzchni ponad strefę korzeniową, bez zasypywania okolic pni drzew, z uzupełnieniem poboczy ziemią urodzajną i zasianiem trawy.
4. Unikanie wbudowania obrzeży, głównie betonowych, w strefach korzeniowych drzew, w ich zasięgu koron,
5. Stosowanie specjalnych mostków i perforacji w obrzeżach oraz punktowego fundamentowania, w strefach korzeniowych zagrożonych uszkodzeniem podczas prac,
6. Stosowanie metod minimalizujących ingerencję w systemy korzeniowe drzew przeznaczonych do zachowania,
7. Zapewnienie nadzoru nad pracami ziemnymi i budowlanymi, przez osoby z odpowiednią wiedzą branżową i doświadczeniem przy tego typu pracach,
8. W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy stosować się do przepisów art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2020r. poz. 282 z późn. zm.)

Drzewa występujące w otoczeniu Kanału Bydgoskiego wraz ze szlakiem wodnym Kanału, tworzą integralny element krajobrazowy. Korzystnie wpływają na jego wartość estetyczną i odbiór wizualny. Ponadto stanowią element miejskich terenów rekreacyjnych, chętnie odwiedzanych przez mieszkańców miasta. Zniszczenie dużej ilości drzew, spowoduje zauważalny ubytek w przyrodniczych zasobach tego obiektu, a tym samym negatywnie wpłynie na jego funkcję biologiczną, dlatego narażanie tych drzew na uszkodzenie w wyniku prowadzonych prac, nie jest uzasadnione. W związku z tym, należy dołożyć wszelkich starań, aby uniemożliwić uszkodzenie drzew w trakcie realizacji planowanej inwestycji.

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 282 z późn. zm.).

Otrzymują:

1. Adresat
2. WUOZ.DB- a/a

Do wiadomości:

Urząd Miasta Bydgoszczy
Biuro Konserwatora Zabytków
Miejski konserwator Zabytków
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Z up. kujawsko-pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Kierownik
Wydziału Zabytków Nieruchomych

mgr Janusz Flemming

TABLICA 5 Lęgowe ptaki wodne. / Ptaki przelotne i zimujące



TABLICA 6 Bioróżnorodność



watergate



słupki



kosz na śmieci



stojak na rowery



Bydgoski hotel dla owadów



WOJEWODZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW W TORUNIU
DELEGATURA W BYDGOSZCZY
85-102 BYDGOSZCZ, ul. Jezuitska 2
tel./fax 52 322 49 98, 52 322 44 17
NIP 652-18-91-700
Opinia konserwatorska
m 452/2021 z dnia 22 kwietnia 2021r.

Z up. Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Kierownik
Wydziału Zabytków Nieruchomych

mgr Janusz Flemming

BILANS POWIERZCHNI:

1418,9m - obrzeże betonowe
1934,5m - obrzeże stalowe
4126,7m² - nawierzchnia mineralna
755,78m² - projektowana zieleni
200m² - łąka kwietna

OZNACZENIA:

- istniejące drzewo
- istniejąca grupa krzewów
- numer drzewa
- drzewo do usunięcia
- krzewy do usunięcia
- projektowane drzewo
- projektowana zieleni
- numer projektowanej zieleni/ drzewa

UWAGA-

obrzeża stalowe o wys. 20 cm grub.5 mm,
zagłębione w gruncie max 20 cm

