



ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 B www.tbs2.pl

Rejestr KRS0000061651 Sąd Rejonowy Gliwice NIP: 631-22-45-832 REGON: 276 590 157

Konto Bankowe: Getin Noble Bank S.A. Gliwice Nr 53 1560 1081 0000 9040 0004 1620

Biuro Obsługi Klienta: bok@tbs2.pl Tel. 32 300 00 20

Kapitał Zakładowy - 80 950 000,00 PLN



Gliwice, 06.01.2023r.

Nr sprawy: 008/2023/TR

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienie do SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:

**Adaptacja budynku przy ul. Traugutta 3 w Gliwicach na potrzeby placówki wsparcia
dziennego.**

Zamawiający odpowiada na pytania i wyjaśnia poniższe zagadnienia w sposób następujący:

Pytanie nr 1.

Na rysunku E6 złącza pomiarowego do rozdzielni RG jest kabel YKXSzo 4x10, na schemacie RG E7 1/4 zasilanie jest YAKXSZO 4x24 mm². Jaki kabel przyjąć?

W związku, iż w kosztorysie branży elektrycznej pozycje z przewodami nie są opisane typami, prosimy o udostępnienie zestawienia materiałów.

Odpowiedź:

Należy przyjąć kabel YKXS 4x10mm².

Zamawiający nie dysponuje zestawieniem materiałów.

Pytanie nr 2.

W dokumentacji technicznej wymienione są poniższe dokumenty ale nie są do niej załączone:

1. UZGODNIENIE Z DN. 09.11.2022R., ZNAK SPRAWY: GW.7021.8.135.2021.
2. UZGODNIENIE Z DN. 25.10.2022R., ZNAK SPRAWY: PWIK/W/2022/2360/DT/W/2022/2304.
3. INFORMACJA Z DN. 29.09.2022 R., ZNAK SPRAWY: GW.7021.7.312.2021.
4. DECYZJA NR ZDM/3108/2022/DS Z DN. 26.09.2022R.
5. INFORMACJA Z DN. 21.09.2022R., ZNAK SPRAWY: S/WT/21/486.
6. ZGODA NA WEJŚCIE W TEREN I CZASOWE ZAJECIE NIERUCHOMOŚCI PRZ UL. TRAUGUTTA, DZIAŁKA NR 216, OBRĘB CENTRUM Z DN. 12.09.2022R., ZNAK SPRAWY: GN.6852.1.164.2022.
7. DECYZJA NR ZDM/2875/2022/DS Z DN. 08.09.2022R.
8. DECYZJA NR ZDM/2415/2022/DS Z DN. 29.07.2022R.
9. WARUNKI TECHNICZNE ODWODNIENIA Z DN. 09.12.2021R., ZNAK SPRAWY: W.7021.7.313.2021.
10. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z DN. 25.11.2021R., ZNAK SPRAWY: S/WT/21/486

Prosimy o ich załączenie.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma powyższe dokumenty.