



WYJAŚNIENIA NR 1 do SWZ ZP/28/2023

do przetargu nieograniczonego

na

Wykonanie prac modernizacyjnych w zakresie obudowy istniejącej studni T-II na terenie Ujęcia Wody Reda wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

CPV 45255110-3

Na podstawie art. 18 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym Zamawiający wyjaśnia treść SWZ ZP/28/2023, jak niżej:

1. Pytanie Wykonawcy:

Proszę o potwierdzenie wykonania obudowy wewnętrznej jak i zewnętrznej rozdzielnicy RZ-S w całości ze stali nierdzewnej 1.4301 oraz posadowienia jej na fundamencie betonowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem Załącznika nr 6 Dokumentacja techniczna WT T-II ust. 4.5., jakim powinna odpowiadać obudowa studni głębinowej nr T-II UW Reda, obudowę rozdzielnicy RZ-S (zewnętrzną i wewnętrzną) należy wykonać ze stali nierdzewnej typu 1.4301 lub magnelis oraz należy posadowić ją na fundamencie betonowym min. 350 mm nad poziomem terenu.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SWZ ZP/28/2023.

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

Robert Bugala