NR	NAZWA	POSADZKA	PW
0.01	Kl. schod.		
0.02	KORYTARZ	GRES	19,2
0.03	ZMYWALNIA GARNKÓW	GRES	14,6
0.04	MAGAZYN SUCH.	GRES	10
0.05	KUCHNIA	GRES	63,6
0.06	OBRÓBKA MIĘSA	GRES	11,1
0.07	KORYTARZ	GRES	12,3
0.08	OBIERALNIA	GRES	16.8
0.09a	MAG. ZIEMNIAKÓW	GRES	4,1
0.09b	MAG. WARZYW	GRES	11,2
0.10	GOSPODARCZE	GRES	2,2
0.11	POM. GOSP.	GRES	2,4
0.12	INTENDENT	GRES	8,6
0.13	CHŁODNIA	GRES	13,4
0.14	ŁAZIENKA	GRES	5,8
0.15	SOCJALNY/szatnia	GRES	9,7
0.16	PRALNIA	GRES	2,4

Izolacja kanału na zewnątrz budynku wełną mineralną gr. 10cm w płaszczu z blachy ocynkowanej.

Grawitacja

Vn=120m3/h
Vw=20m3/h

Vw=450m3/h

Vw=60m3/h

Włączenie instalacji skroplin w syfon zlewu

Vn=150m3/h

Vw=150m3/h

Vn=60m3/h
Vw=60m3/h

Vw=20m3/h

Vn=90m3/h
Vw=90m3/h

Vn=50m3/h
Vw=50m3/h

Vn=40m3/h

Vw=20m3/h

Vw=40m3/h

Vn=110m3/h
Vw=110m3/h

Vn=260m3/h
Vw=260m3/h

Vn=7150m3/h
Vw=6700m3/h

Vn=200m3/h
Vw=200m3/h

Jednostka zewnętrzne
wymiennika centrali wentylacyjnej NW1
wysxszerxdl=1638x1080x480mm
m=220 kg
zasilenie: 3N, 400V, 50Hz
R410A Ø12,70/Ø28,58mm
Posadowienie jednostki zewnętrznej na systemowych podstawach montażowych typu big foot

Jednostka zewnętrzna Split
typ AOYG07LMCE Fujitsu
wysxszerxdl=535x663x293mm
m=21 kg
zasilenie do j.zew. 230V; 50Hz
R410A Ø6,35/Ø9,52mm
Klimatyzator kanałowy
Nom. wydajność chłodnicza 2,0kW
Nom. wydajność grzewcza 3,0kW
typ ASYG07LMCE Fujitsu
230V; 8,5kg

Wentylator kanałowy WS
Vw=230m3/h; 120Pa
standard ja typ TD-500/160 SILENT 3V MS
przykładowej firmy Venture Industrier
50W; 0,22A
regulator RVS-1,5

Usuwamie powietrza za pomocą istniejacej wentylacji

LEGENDA:

- *Kanał nawiewny – wentylacja*
- *Kanał wywiewny – wentylacja*
- WK3.13m – Rzędna wierzchu kanału od poziomu parteru
- – Kratka przepływowa w drzwiach
- – Klapa przeciw pożrowa EIS120
- *Instalacja freon*
- *Instalacja freon w kasecie z blachy ocynkowanej*
- *Instalacja skroplin*

SART Sp. z o.o. ARCHITRIADA
e-mail:pracownia@architriada.eu
05-800 Pruszków ul. Czerwonych maków 11

inwestycja:
PRZEBUDOWA BUDYNKU – MODERNIZACJA BLOKU ŻYWIENIOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ nr 1

lokalizacja:
Płock, ul. Faustyna Płaska 5

inwestor:
Gmina Miasto Płock
Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

nazwa rysunku:
RZUT PARTERU
INSTALACJA WENTYLACJI – NAWIEW

projektant:	podpis:
mgr inż. Krzysztof Bystrzycki upr.Wa-11/02	
sprawdzający:	
mgr inż. Wojciech Zychowicz upr.MAZ/0038/PWOS/12	
opracowanie:	
mgr inż. Rafał Duplaga	

branża:		faza: PROJEKT TECHNICZNY I WYKONAWCZY
SANITARNA		
data: 14.10.2022	skala: 1:50	nr rysunku: S/PTW/13