



Warszawa, 23 listopada 2022 r.

ZS.9022.431.2022

MR

**Gmina-Miasto Płock**

Pl. Stary Rynek 1

09-400 Płock

za pośrednictwem pełnomocnika

**Pani Iwona Soszyńska**

ul. Chrobrego 5

05-807 Owczarnia

**DECYZJA DE ZNS/02313/2022**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, ze zm.), dalej zwanej *Kodeksem postępowania administracyjnego*, § 72 ust. 2 w związku § 72 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), dalej zwanego *rozporządzeniem Ministra Infrastruktury*, § 20 ust. 2 w związku z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.), dalej zwanego *rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej* oraz art. 3 pkt 2 lit. „a” ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 195, ze zm.), Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, po zapoznaniu się z materiałami dołączonymi do wniosku z dnia 24 października 2022 r. (data wpływu pisma do organu: 25 października 2022 r.), złożonego przez Gminę-Miasto Płock, za pośrednictwem pełnomocnika – Pani Iwony Soczyńskiej,

**wyraża zgodę**

na obniżenie wysokości do 3,18 m pomieszczenia kuchni (o powierzchni ok. 60 m<sup>2</sup>), przeznaczonego do stałej pracy, usytuowanego na parterze istniejącego budynku (przebudowywanego bloku żywieniowego) Zespołu Szkół nr 1, zlokalizowanego przy ul. Faustyna Piaska 5 w Płocku.

**UZASADNIENIE**

Gmina-Miasto Płock, za pośrednictwem pełnomocnika - Pani Iwony Soczyńskiej, zwróciła się do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem z dnia 24 października 2022 r. (data wpływu pisma do organu: 25 października 2022 r.), o wyrażenie zgody na obniżenie wysokości do 3,18 m pomieszczenia kuchni (o powierzchni ok. 60 m<sup>2</sup>), przeznaczonego do stałej pracy, usytuowanego na parterze istniejącego budynku (przebudowywanego bloku żywieniowego) Zespołu Szkół nr 1, zlokalizowanego przy ul. Faustyna Piaska 5 w Płocku.

Kwestie dotyczące odstępstw od warunków technicznych i bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakresie wysokości pomieszczeń, regulują następujące przepisy:

- § 72 *rozporządzenia Ministra Infrastruktury*,
- § 20 *rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej*.

Zgodnie § 72 ust. 1 *rozporządzenia Ministra Infrastruktury*, pomieszczenia do pracy i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt więcej niż 4 osób, powinny mieć wysokość 3,0 m, natomiast **pomieszczenia do pracy i innych celów, w których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, powinny mieć wysokość 3,3 m**, przy czym w zakładach pracy wymagania dotyczące minimalnej wysokości pomieszczeń pracy należy określać zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Stosownie do § 72 ust. 2 *rozporządzenia Ministra Infrastruktury* pomieszczenia, których wysokość powinna wynosić co najmniej 3,0 m i **3,3 m**, mogą być obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Zgodnie z § 20 ust. 1 *rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej* wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być mniejsza niż:

- 1) 3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia;
- 2) **3,3 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace mogące powodować występowanie substancji szkodliwych dla zdrowia.**

W myśl § 20 ust. 2 *rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej*, wysokość pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, może być obniżona w przypadku zastosowania klimatyzacji - pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Stosownie do § 2 pkt. 4 *rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej*, „pomieszczeniem stałej pracy” nazywamy pomieszczenie, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny.

Z dokumentacji i informacji przekazanych przez wnioskodawcę wynika, że w pomieszczeniu kuchni mogą wystąpić czynniki uciążliwe dla zdrowia w postaci podwyższonej temperatury i pary wodnej. Rozpatrywane pomieszczenie kuchni w przebudowywanym bloku żywieniowym, o powierzchni ok. 60 m<sup>2</sup>, będzie przeznaczone do stałej pracy (tzn. łączny czas przebywania tej samej osoby, będzie dłuższy niż 4 godziny w ciągu doby) dla dwóch osób. Wysokość przedmiotowego pomieszczenia wynosi 3,18 m.

Biorąc pod uwagę powyższe, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, uznał wniosek o odstępstwo za uzasadniony i orzekł jak w sentencji.

Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie wysokości pomieszczeń i nie jest tożsama z akceptacją rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych, załączonych przy przedstawionym wystąpieniu.



**Pouczenie**

Z upoważnienia Mazowieckiego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

**Dariusz Buga**  
Kierownik Oddziału  
Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego (03-729 Warszawa, ul. Targowa 65), za pośrednictwem Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 *Kodeksu postępowania administracyjnego*, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Na podstawie art. 127a § 2 *Kodeksu postępowania administracyjnego*, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a zatem nie przysługuje od niej skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

*Dokumentację dotyczącą ww. inwestycji pozostawiono w aktach MPWIS.*

**Otrzymuje:**

1. Adresat
2. aa