


NR	Nazwa	POSADZKA	Pw
0.01	Kl. schod.	GRES	19,2
0.02	KORYTARZ	GRES	14,6
0.03	ZMYWALNIA GARNKOW	GRES	10
0.04	MAGAZYN SUCH.	GRES	63,6
0.05	KUCHNIA	GRES	11,1
0.06	DOBÓRKA MIĘSA	GRES	12,3
0.07	KORYTARZ	GRES	16,8
0.08	DBIERALNIA	GRES	4,1
0.09a	MAG. ZIEMNIAKÓW	GRES	11,2
0.09b	MAG. WARSZYW	GRES	2,2
0.10	GOSPODARZE	GRES	2,4
0.13	INTENDENT	GRES	8,6
0.14	CHŁODNIA	GRES	13,4
0.15	ŁAZIENKA	GRES	5,8
0.16	SOCJALNY/ szatnia	GRES	9,7
	PRALNIA	GRES	2,4

OKAP 2
2600x2300x540. 220kg
-6xØ250 (Vn=2700m³/h)
-2xØ400 (Vw=3000m³/h)

jednostka zewnętrzna
wymienika centrali wentylacyjnej NW1
wyszerxd=1638x1080x480mm
m=220 kg
zasilanie 3N, 400V, 50Hz
R410A Ø12,70/Ø28,58mm
Posadowienie jednostki zewnętrznej
na systemowych podstawach
montażowych typu big foot

- LEGENDA:
- Kanał nawiewny – wentylacja
 - Kanał wywiewny – wentylacja
 - Rzędna wierzchu kanału od poziomu parteru
 - Krotka przepływowa w drzwiach
 - Kłapa przeciw postrzaw EIS120
 - Instalacja freon
 - Instalacja freon w kasecie z blachy ocynkowanej
 - Instalacja skroplin

	
Projektant	mgr inż. Krzysztof Bystrocki
Opis	mgr inż. Wojciech Zychowicz
Wykonanie	mgr inż. Rafał Duda
Wzrost	14.10.2022
Skala	1:50
Strona	S1P1W/6

