

*Projekt jest współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach  
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.1  
Usługi elektroniczne dla obywateli*

*Projekt pod nazwą  
„Opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji  
pomieszczenia Serwerowni w budynku Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw  
Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego w projekcie E-Zdrowie: Rozwój nowoczesnych e-usług  
publicznych dla pacjentów”*

Nr POPC.02.01.00-00-0106/19

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Poznaniu  
im. prof. Ludwika Bierkowskiego**



**Dział Zamówień Publicznych**  
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań  
tel. 61-846-47-70,  
www.szpitalmswia.poznan.pl  
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl



Poznań, dnia 7.10.2022 roku

ZP/p/23/2022

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczenia Serwerowni w budynku Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego w projekcie E-Zdrowie: Rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów zw. również dalej „Modernizacja Pomieszczeń Serwerowni”.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 2**

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

**Zestaw zapytań nr 1**

**Pytanie 1**

W dokumencie Opis - EL w pkt. 3 - instalacja UPS znajduje się opis UPS (2x 20kVA), do którego należy dostarczyć string akumulatorów (40 szt.).

Czy wymagają Państwo dostawy 1 stringu akumulatorów (40 szt.) per moduł 20kVA? Czy 1 string akumulatorów przypada na 2 moduły 20kVA?

Czy podtrzymanie 15 min. dotyczy jednego modułu 20kVA czy 2x20kVA?

### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że wymaga 1 stringu akumulatorów (40 szt.) per moduł 20kVA.  
Zamawiający informuje, że podtrzymanie 15 min dotyczy jednego modułu 20kVA.

## Zestaw zapytań nr 2

### Pytanie 1

Czy Zamawiający na etapie składania ofert będzie wymagał od Wykonawców załączenia do oferty kart katalogowych rozwiązań (np. UPS) celem weryfikacji, że spełniają wymagania opisane w OPZ/projekcie?

### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie będzie wymagał od Wykonawców załączenia do oferty kart katalogowych rozwiązań.

## Zestaw zapytań nr 3

### Pytanie 1

Dotyczy pkt. III.8.1. SWZ

Zamawiający wymaga, aby: „*aby osoby wykonujące następujące czynności:*

- *montaż instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego i awaryjnego;*
  - *montaż instalacji elektrycznej gniazdkowej 230V;*
  - *wykonywanie instalacji teleinformatycznych LAN (tj. miedzianych i światłowodowych);*
  - *montaż instalacji i systemów telewizji dozorowej CCTV oraz alarmowej SSWIN, SKD;*
- w trakcie realizacji zamówienia, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę/ Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.”*

Zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP: „1. Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510).”

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i na podstawie naszych analiz ustaliliśmy, że wskazane powyżej roboty montażowe nie muszą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § Kodeksu pracy. Jako konieczne cechy stosunku pracy przyjmuje się wykonywanie pracy: i) określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, ii) pod kierownictwem pracodawcy, iii) w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, iv) w czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

W niniejszym przypadku roboty montażowe nie muszą być wykonywane (i w naszym przypadku nie będą wykonywane) pod kierownictwem wykonawcy. Osoby, które będą wykonywały przedmiotowe prace będą posiadały odpowiednie kompetencje do ich wykonania i w ramach posiadanych kompetencji zostanie im zlecony konkretny zakres prac. Osoby te zostaną rozliczone z należytego wykonania tego zakresu. Podkreślić należy, że zlecane czynności będą miały charakter świadczeń rezultatu, tj. wykonania przez daną osobę całego, określonego i konkretnego zakresu (dzieła). Do roli wykonawcy (w tym kierownika budowy) będzie należało jedynie zweryfikowanie prawidłowości wykonania zleconych świadczeń, jednak wykonawca nie będzie sprawował kierownictwa nad wykonywanymi czynnościami. Nadto, wykonawca nie planuje wyznaczać czasu wykonywania tych czynności. Wykonawca wskaże jedynie termin końcowy, a dana osoba samodzielnie będzie decydowała o czasie w którym czynności mają zostać wykonane (z uwzględnieniem dostępności frontu robót i terminu końcowego). Zatem możliwa jest realizacja przedmiotowych czynności montażowych w sposób w którym nie zostaną spełnione przesłanki stosunku pracy wymienione w pkt. ii) i iv) powyżej.

Zwracamy również uwagę, że zawarte w przedmiotowym punkcie SWZ roboty montażowe nie zostały wymienione w dokumencie „Opinia dotycząca art. 29 ust. 3a ustawy Pzp uwzględniająca wspólne stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r.” Wprawdzie opinia ta zawiera otwarty katalog czynności, jednak ich charakter (np. ochrona lub sprzątanie obiektów) pozwala na interpretacje zakresu art. 95 ust. 1 PZP. W naszej ocenie przepis ten dotyczy wyłącznie czynności co do których zawsze występować będą wszystkie przesłanki

stosunku pracy. Z kolei w niniejszym przypadku czynności montażowe mogą zostać wykonane w ramach umowy cywilnoprawnej w sposób, który nie będzie stanowił naruszenia art. 22 Kodeksu pracy.

Zwracamy również uwagę, że wyłącznie możliwości wykonania ww. czynności montażowych na podstawie umów cywilnoprawnych w sytuacji kiedy nie występują wszystkie konieczne cechy umowy o pracę (ponieważ specjaliści danej branży wykonują konkretny zakres prac w wybranym przez siebie czasie i bez kierownictwa wykonawcy bądź podwykonawcy) może w nieuzasadniony sposób ograniczać konkurencję i prowadzić do nieuzasadnionego wzrostu kosztu wykonania zamówienia. W praktyce małe i średnie firmy zwykle angażują specjalistów w przedmiotowych branżach w oparciu o umowy cywilnoprawne powierzając im w całości do wykonania konkretny zakres robót. Konieczność zatrudnienia tychże specjalistów spowodowałaby, że działające zgodnie z prawem firmy nie mogłyby złożyć oferty lub zmuszone byłyby do sztucznej konstrukcji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w sytuacji gdy nie jest to wymagane przepisami prawa pracy. Niewątpliwie prowadziłoby to do wzrostu cen ofertowych.

**W związku z powyższymi okolicznościami prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza, aby osoby wykonujące czynności opisane w pkt. III.8.1. SWZ nie były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale mogły wykonywać czynności również na podstawie umowy cywilnoprawnej.**

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności nie zawsze znajdzie zastosowanie.

W szczególności wymóg nie znajdzie zastosowania, gdy wykonanie wskazanych czynności nastąpi osobiście przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (lub dalszego Podwykonawcę) prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Podobnie w sytuacji wykonywania wskazanych czynności przez wspólników spółki cywilnej, wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę również nie będzie miał zastosowania.

#### **Pytanie 2**

W Zestawieniu Materiałów w pkt 37 jest informacja o dwóch klimatyzatorach o mocy 6kW wraz z osprzętem, natomiast na rysunku Gniazda (dokument E1 - Gniazda [rzut].pdf) mamy 3 klimatyzatory. Proszę o informację ile klimatyzatorów należy przyjąć do wyceny?

Zwracamy się z prośbą o wskazanie miejsca, w którym jest opis klimatyzatorów wraz z osprzętem.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że należy przyjąć do wyceny 3 klimatyzatory, dwa klimatyzatory dla pomieszczenia serwerowni i jeden klimatyzator do pomieszczenia Technicznego, Informacje o klimatyzacji są uwzględnione w projekcie branży elektrycznej na rzutach pomieszczenia, schemacie rozdzielni, w opisie i w obliczeniach.

#### **Pytanie 3**

W Opisie Architektonicznym (dokument OPIS – ARCH.pdf) jest mowa o tym, iż należy istniejące posadzki skuć do poziomu istniejącego stropu i wykonać nowe warstwy wyrównawcze oraz izolacje. Których pomieszczeń dotyczy opis?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że Opis dotyczy pomieszczeń objętych ww. zadaniem.

Należy zdjąć, usunąć istniejące wykończenie posadzki, wykonać nowe warstwy wyrównawcze oraz izolację. Zgodnie z opisem OPIS-ARCH.pdf wykonać wykończenie posadzki np. podłogą techniczną lub gresem wg przeznaczenia.

#### **Pytanie 4**

Czy Wykonawca ma wycenić i uwzględnić w ofercie płatne przeglądy wymagane w celu utrzymania 60 miesięcznej gwarancji?

### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje zgodnie z zapisami SWZ XV.2, że cena podana przez Wykonawcę winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami realizacji zamówienia stawianymi przez Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ – Wzór umowy § 12 ust. 3 i następane, okres rękojmi i okres gwarancji dla robót budowlanych będzie wynikał z treści złożonej oferty.

### **W przypadku urządzeń Zamawiający wskazał:**

„b) dla każdego z urządzeń zamontowanego w ramach niniejszej Umowy - zgodnie z gwarancją producenta danego urządzenia, jednak nie mniej niż 36 miesięcy licząc od daty Skutecznego Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń”

### **Ponadto zgodnie z zapisami Załącznika nr 5 do SWZ – Wzór umowy § 12 ust. 5 i ust. 7:**

„5. W ramach gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów wymaganych przez producenta montowanych urządzeń (...)”

„7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie, (bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego) przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń (jeśli dotyczy zgodnie z wymaganiami producenta), w tym ponoszenia kosztów zakupu i wymiany niezbędnych do tego celu materiałów eksploatacyjnych.”

### **Pytanie 5**

W Opisie Architektonicznym (dokument OPIS – ARCH.pdf) strop zgodnie z opisem ma odporność ogniową REI 60. Serwerownia i pomieszczenie techniczne ma mieć REI 120. Opis mówi o podniesieniu odporności ścian. Czy obudowę sufitu również należy uwzględnić w wycenie?

### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że w wycenie należy uwzględnić zabudowę sufitu do odporności ogniowej RE120 przy zastosowaniu systemowego rozwiązania.

## **Zestaw zapytań nr 4**

### **Pytanie 1**

Proszę o informację jaka jest długość przewidzianej instalacji freonowej do wykonania systemu klimatyzacji w serwerowni.

Proszę o podanie gdzie mają zostać zamontowane jednostki zewnętrzne klimatyzacji i opublikowanie rysunku.

### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zaleca, aby na potrzeby przygotowania oferty przyjąć długość instalacji freonowej do 15 metrów (faktyczna długość może być krótsza). Jednostki zewnętrzne znajdują się na dachu budynku (nad serwerownią) przy kominie wentylacyjnym. Nowe jednostki będą zamontowane w miejscu jednostek dotychczasowych.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

Wyk. w 1 egz.

1/ strona internetowa

Opracował: M. Flis

Z-ca Kierownika  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Michał Flis