



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 we Włodawie”, które jest realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

ZPA.271.7.2022

Włodawa, dnia 27.04.2022 r.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania pn.: *„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie”*

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca w dniu 27.04.2022 r. zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

W przedmiarze robót poz.60 d.4 - obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - jest podana ilość "0". Czy jest to pozycja do wyceny i jaka jest ilość w tej pozycji do wyceny.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 4.3. SWZ z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawcy przy wycenie oferty powinni opierać się na zakresie w dokumentacji projektowej, dokumentacji technicznej i wszystkich pozostałych dokumentach stanowiących SWZ. Przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy. Zgodnie z dokumentacją techniczną przewidziano wykonanie obróbek przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej o powierzchni 585m².

Z up. BURMISTRZA
Janina
2022.04.27