

Sulęcín, dnia 19.07.2022r.

WYJAŚNIENIE nr 1

treści SWZ

PT.2370.2.2022.KS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane:

Rozbudowa stanowisk garażowych JRG Sulęcín – Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku straży pożarnej o łącznik komunikacyjny oraz budynek garażowy dla 4 stanowisk postojowych

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Proszę o informację, czy w konstrukcji budynku dopuszczają państwo zmianę elementów prefabrykowanych na SILKA?

Wyjaśnienie: Informuję, że ze względu na zmiany funkcjonalno - użytkowe, nie dopuszczamy zmiany elementów prefabrykowanych na SILKA.

Pytanie nr 2 W dokumentacji nie ma projektu wykonawczego na prefabrykaty, czy projekt wykonawczy leży po stronie wykonawcy ?

Wyjaśnienie: Projekt wykonawczy na prefabrykaty, leży po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 3 Czy zamawiający dopuszcza zmianę w technologii wykonania ścian konstrukcyjnych na wznoszone z betonu komórkowego?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza wznoszenia ścian z betonu komórkowego

Pytanie nr 4 Czy zamawiający dopuszcza zmianę w technologii wykonania stropu na wykonanie podciągów i słupów żelbetowych co umożliwi zastosowanie kanałowych płyt stropowych o długości około 6 mb?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany