

Bydgoszcz, dnia 22.05.2020 r.

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym na „Przetarg na zakup materiałów elektrycznych na budowę rozdzielnic.” informuje, iż od jednego z uczestników postępowania wpłynęły zapytania:

**Pytanie 1**

Poz. 1 i 20 są zdublowane. Proszę o wykreślenie jednej z nich.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, że faktycznie pozycje 1 i 20 zostały zdublowane ale pozostają bez zmian. Prosimy o złożenie oferty na wszystkie pozycje.

**Pytanie 2**

Pozycja 39, produkt wycofany z rynku. Proszę o wykreślenie.

**Odpowiedź 2**

Zamawiający informuje, że dla pozycji 39 (czujnik ruchu PIR standardowy naścienny VELSTRO VS-08-013) dopuszcza możliwości zastosowania produktu równoważnego. Wymagany czas włączenia minimum 10 minut.

Kierownik Działu  
Zakupów i Gospodarki Materiałowej  
mgr Jarek Duczmál