



Tczew, 31.12.2019 r.

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Tczewie
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie**

GD.ZUZ.4.421.210.3.2019.MW

(za potwierdzeniem odbioru)

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. d, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2 oraz art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) oraz art. 104 § 1 i 2, art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 15.11.2019 r. przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Sp. z o.o., reprezentowane przez pełnomocnika – Pana Pawła Nerkowskiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń do poboru wody w studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych „Kamionka” w miejscowości Kamionka (dz. nr 146/3, obręb Kamionka, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński),

orzekam:

- I. Udzielam Przedsiębiorstwu Wodociągowo – Kanalizacyjnemu Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – obudowy studziennej wraz z demontażem urządzeń służących do poboru wody ze studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych „Kamionka” w miejscowości Kamionka (dz. nr 146/3, obręb Kamionka, gmina Kwidzyn).

Współrzędne studni nr 2 przeznaczonej do likwidacji:

- geodezyjne (układ 2000): $x = 5959386,17$, $y = 6565506,48$;
- geograficzne: N: $53^{\circ}45'41,94''$, E: $18^{\circ}59'36,13''$.

- II. Zobowiązuję Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie do:
1. Likwidacji urządzeń wodnych zgodnie z załączoną dokumentacją, projektem robót geologicznych i warunkami określonymi w punkcie I niniejszej decyzji.
 2. Wykonania prac z użyciem materiałów bezpiecznych dla środowiska wodnego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony przyrody.
 3. Pełnienia specjalistycznego nadzoru w czasie robót.
 4. Wykonania płyty betonowej, informującej o numerze otworu, wykonawcy i dacie likwidacji.
 5. Pisemnego zawiadomienia Nadzoru Wodnego w Kwidzynie z wyprzedzeniem 7-dniowym o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.
 6. Naprawy ewentualnych uszkodzeń powstałych w związku z realizacją przedsięwzięcia.
 7. Wyrównania i uporządkowania terenu po zakończeniu prac likwidacyjnych.
 8. Właściwego prowadzenia gospodarki odpadowej zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.).

Uzasadnienie:

W dniu 15.11.2019 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Tczewie wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o., z siedzibą w Kwidzynie, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Pawła Nerkowskiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń do poboru wody w studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych „Kamionka” w miejscowości Kamionka (dz. nr 146/3, obręb Kamionka, gmina Kwidzyn).

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny pn.: „Operat wodnoprawny na likwidację urządzeń do poboru wody otworem nr 2 na ujęciu „Kamionka” w miejscowości Kamionka koło Kwidzyna” wykonany w listopadzie 2019 r. przez Panią Katarzynę Marek.

Po zapoznaniu się z dokumentacją Dyrektor Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 15.11.2019 r. wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie (zawiadomienie z dnia 21.11.2019 r.).

W oparciu o informacje zawarte w operacie wodnoprawnym, stwierdzono co następuje:

- Ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie.
- Celem zamierzonego korzystania z wód jest likwidacja urządzeń wodnych – obudowy studziennej wraz z demontażem urządzeń służących do poboru wody ze studni nr 2 na działce nr 146/3, obręb Kamionka, gmina Kwidzyn.
- Studnia nr 2 położona jest na działce nr 146/3, obręb Kamionka, gmina Kwidzyn, stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie przy ulicy Sportowej 29, 82-500 Kwidzyn.
- Zasięg oddziaływania zamierzonej likwidacji urządzeń wodnych ograniczy się do ww. działki.
- Parametry likwidowanej studni:

Dane	Studnia nr 2
rok wykonania	1986
rzędna terenu [m n.p.m.]	55,45
rzędna ustabilizowanego zwierciadła wody [m n.p.m.]	39,25
głębokość [m]	91,0
wydajność [m ³ /h]	194,0
depresja [m]	6,9
Współczynnik filtracji [m/s]	0,000256

- Ujęcie wody podziemnej „Kamionka” w miejscowości Kamionka koło Kwidzyna jest eksploatowane w ramach zasobów eksploatacyjnych ustalonych decyzją Głównego Geologa Kraju w Ministerstwie Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych nr KDH/013/5368/88 z dnia 17.10.1988 r.
- Budowa geologiczna w rejonie ujęcia została rozpoznana do głębokości 283,0 m w obrębie utworów kredowych, paleogeńskich oraz czwartorzędowych.
- Ujęcie „Kamionka” eksploatowane jest na podstawie pozwolenia wodnoprawnego, które zostało wydane przez Starostę Kwidzyńskiego decyzją nr WO.6341.3.16.2015 z dnia 10.09.2015 r. Decyzja jest ważna do dnia 10.09.2035 r. Dotyczy poboru wody z utworów czwartorzędowych (studnie nr 1, 2, 3 i 5), z utworów paleogeńskich (studnie nr I i III) oraz z utworów kredowych (studnia nr II).

- Likwidacja otworu studziennego zostanie przeprowadzona w oparciu o zatwierdzony przez Marszałka Województwa Pomorskiego projekt robót geologicznych na likwidację studni nr 2 (decyzja nr DROŚ-G.7430.1.33.2019 z dnia 17.10.2019 r.).
- Likwidacja przedmiotowej studni będzie przebiegać następująco:
 - demontaż pokrywy obudowy studni,
 - demontaż urządzenia wodnego w obudowie (armatura, głowica, rurociąg tłoczny wraz z zawieszonym na nim zestawem pompowym),
 - odcięcie i zaślepienie rurociągu wychodzącego ze studni w sposób trwały,
 - rozebranie ogrodzenia studni,
 - wyrównanie i uporządkowanie terenu,
 - wykonanie płyty betonowej informującej o numerze otworu, wykonawcy i dacie likwidacji.
- Planowane przedsięwzięcie spełnia warunki korzystania z wód Regionu Wodnego Dolnej Wisły i nie narusza ustaleń Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły.
- Realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do trwałego naruszenia bilansu jakościowo – ilościowego wód powierzchniowych i podziemnych oraz nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych.

Na podstawie art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych.

Według art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo Wodne organem właściwym w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego, udzielone pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu lub zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania w sytuacjach określonych w art. 415 Prawa wodnego, w tym – zmiana celu i zakresu korzystania z wód oraz warunków wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu oraz wykonanie urządzeń wodnych niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym.

Zgodnie z art. 398 ust. 1, 3, 4 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne dokonano opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 221,34 zł na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – potwierdzenie wpłaty z dnia 13.11.2019 r.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Miejsce korzystania z wód znajduje się poza obszarami Natura 2000. Najbliższymi tego rodzaju obszarami są:

- Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000: „Dolina Dolnej Wisły” PLB040003 (ok. 8,79 km);

- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000: „Dolna Wisła” PLH220033 (ok. 8,79 km).

Innymi położonymi w pobliżu obszarami objętymi ochroną prawną są:

- Obszary Chronionego Krajobrazu: „Morawski” (w obszarze), „Ryjewski” – ok. 3,60 km, „Sadliński” – ok. 4,75 km, „Doliny Kwidzyńskiej” – ok. 9,02 km, „Nadwiślański (woj. pomorskie)” – ok. 9,11 km;
- Rezerwat Kwidzyńskie Ostnice – w odległości ok. 5,45 km.

Miejsce korzystania z wód leży w obrębie Regionu Wodnego Dolnej Wisły w dorzeczu Wisły, kod Jednolitej Części Wód Podziemnych PLGW200030, kod Jednolitej Części Wód Powierzchniowych PLRW2000195229 „Liwa od wypływu z jeziora Liwieniec do ujścia”.

Na podstawie opisu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, na które przedsięwzięcie może oddziaływać oraz analizy celów środowiskowych przy zastosowaniu rozwiązań niniejszej inwestycji, należy stwierdzić, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie powoduje ryzyka nieosiągnięcia ww. celów tj. dobrego stanu ekologicznego jednolitych części wód. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie Zagospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły – Regionu Wodnego Dolnej Wisły.

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły zostały ustalone Rozporządzeniem nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 7 listopada 2014 r. (z późn. zm.). Niniejsze pozwolenie nie będzie naruszać w/w rozporządzenia.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony zostały poinformowane o możliwości składania uwag i wniosków oraz przedstawienia stanowiska w sprawie – zawiadomienie z dnia 12.12.2019 r. We wskazanym terminie strony nie wniosły żadnych uwag i wniosków.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy Prawo wodne oraz art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW WP za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie PGW WP, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie PGW WP. Z dniem doręczenia do tut. Zarządu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



DYREKTOR
Barbara Jezierska
Barbara Jezierska

Otrzymują:

1. Adresaci wg rozdzielnika
2. A/a